

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
โครงการจ้างบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศแบบรวมอะไหล่
จำนวน ๙ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๑. เหตุผลและความจำเป็น

สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังมีเครื่องปรับอากาศสำหรับใช้ในการปฏิบัติราชการ ที่มีความจำเป็นต้องมีการดูแลบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขระบบเครื่องปรับอากาศอย่างต่อเนื่องในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ จำนวน ๒๖๑ เครื่อง เพื่อให้ระบบปรับอากาศทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ยืดอายุการใช้งานและเป็นการประหยัดพลังงาน

๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการบำรุงรักษาและซ่อมแซม
- ๒.๒ เพื่อเป็นการตรวจสอบเครื่องปรับอากาศให้มีความพร้อมใช้งาน
- ๒.๓ เพื่อยืดอายุการใช้งานและประสิทธิภาพของเครื่องปรับอากาศ
- ๒.๔ เพื่อช่วยประหยัดพลังงานให้กับสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

๓. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเสนอราคา

- ๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
- ๓.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถือครองจับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถือครองบุชือไว้ในบัญชีรายขอผู้ทั้งงานและได้แจ้งเจืนชื่อให้เป็นผู้ทั้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทั้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
- ๓.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
- ๓.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างดังกล่าว
- ๓.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคารั้งนี้
- ๓.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารลับหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่อนุญาตศาลไทย เว้นแต่ฐานของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้ศาลเอกสารลับและความคุ้มกันเข่นวันนั้น
- ๓.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
- ๓.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs และสำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็น SMEs-GP (ถ้ามี) มาพร้อมการยื่นข้อเสนอทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๓.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิทั้งด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในงบแสดงฐานะทางการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบวก ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอโดยแสดงสำเนาเอกสารหรือหลักฐานมาพร้อมการยื่นข้อเสนอทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์

๓.๑๓ ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย ซึ่งยังไม่มีการรายงานงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท โดยแสดงสำเนาเอกสารหรือหลักฐานมาพร้อมการยื่นข้อเสนอทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๓.๑๔ กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียนหรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๕ ของมูลค่าคงบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายใต้ประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบโดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่วัสดุคงเหลือที่สำนักงานสาขาปรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอฉบับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๘๐ วัน) โดยแสดงสำเนาแบบหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อ (ตามแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด) มาพร้อมการยื่นข้อเสนอทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๓.๑๕ กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ หรือ เป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการพัฒนาภารกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.๒๕๖๑ ไม่ต้องยื่นเอกสารข้อเสนอตามข้อ ๓.๑ - ๓.๑๔

๓.๑๖ ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานประगเพทเดียวกันกับงานที่ประกวດราคากลาง และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรง กับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่สำนักงานปลัดกระทรวงการคลังเข้าถือ อย่างน้อย ๑ สัญญา มูลค่าไม่น้อยกว่า ๓๐๐,๐๐๐.- บาท (สามแสนบาทถ้วน) โดยต้องแสดงสำเนาหนังสือรับรองผลงานและสำเนาคู่สัญญาของผลงาน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

๔. รายละเอียดการดูแลบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศภายในอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง (ยกเว้นห้องสมุด ข้อ ๔)

๔.๑ จำนวนเครื่องปรับอากาศที่ต้องดูแลบำรุงรักษา

๔.๑.๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ มีเครื่องปรับอากาศ
ชนิดต่าง ๆ จำนวน ๒๕๔ เครื่อง ตามรายการเครื่องปรับอากาศที่แนบ ๑

๔.๑.๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๗ ถึง วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ มีเครื่องปรับอากาศ
ชนิดต่าง ๆ จำนวน ๒๕๔ เครื่อง ตามรายการเครื่องปรับอากาศที่แนบ ๒

๔.๑.๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ มีเครื่องปรับอากาศชนิดต่าง ๆ จำนวน ๒๖๑ เครื่อง
ตามรายการเครื่องปรับอากาศที่แนบ ๓

๔.๒ จำนวนเครื่องปรับอากาศที่ปรากฏตามข้อ ๔.๑ อาจมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหลังจากทำสัญญา
ครั้นนี้ ผู้รับจ้างต้องบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขให้ด้วยเป็นพิเศษ โดยไม่คิดราคาเพิ่มจนกว่าจะสิ้นสุดสัญญาเวลา

ประธาน.....



กรรมการ.....



กรรมการและเลขานุการ.....



๔.๓ รายละเอียดที่จะต้องรับผิดชอบบริการดูแลบำรุงรักษา เช่น แผงคอนโทรล , แผงกรองอากาศ (FILTER) ระบบไฟฟ้า , เครื่องส่งลมเย็น (FAN-COIL UNIT) , เครื่องระบายความร้อนด้วยลม (CONDENSING UNIT) น้ำยาเครื่องปรับอากาศ เป็นต้น ดังนี้

๔.๓.๑ บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า

ตรวจสอบ บริการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ส่วนประกอบเครื่องปรับอากาศ ให้อยู่ในสภาพปกติ เรียบร้อย สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา

๔.๓.๒ บำรุงรักษาระบบความเย็น

- ตรวจวัดระดับน้ำยาทำความเย็น หากฝาอุดชำรุดให้เปลี่ยนใหม่
- ตรวจสอบบริการบำรุงรักษาระบบหล่อ冷น์ บุช ลูกปืนมอเตอร์พัดลมหรือสายพาน
- เป้าล้างคอยล์ร้อน คอยล์เย็น ส่วนประกอบตลอดจนแผ่นกรองอากาศให้สะอาด
- ตรวจสอบ บริการบำรุงรักษาห้องน้ำทึ้ง ถ้าห้องน้ำทึ้ง ขัดสิ่งอุดตันให้สามารถไหลถ่ายเทได้สะดวก
- ตรวจสอบน้ำยาเป็นประจำ

๕. การบำรุงรักษาและแก้ไขข้อมูลเครื่องปรับอากาศ จะต้องดำเนินการอย่างน้อย ดังนี้

๕.๑ การบำรุงรักษาประจำเดือนทุก ๆ เดือน ผู้รับจ้างต้องบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศทุกเครื่อง เป็นประจำ

- ตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศก่อนทำการล้างทุกครั้ง
- ทำความสะอาดผู้ดูแลห้องน้ำทึ้ง และเช็คทำความสะอาดหน้ากาก เครื่องปรับอากาศ
- ตรวจเช็คดูดห้องน้ำทึ้ง
- ตรวจเช็คระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ต่างๆของเครื่องปรับอากาศ
- ตรวจเช็คการสั่นสะเทือนของเครื่องปรับอากาศ
- แนะนำการตั้งค่าอุณหภูมิให้เหมาะสม เพื่อประหยัดพลังงานและยืดอายุการใช้งานตามมาตรฐาน
- บันทึกรายงานผลการตรวจสอบ

๕.๒ ในกรณีเครื่องปรับอากาศเกิดชำรุดขัดข้อง ทางฝ่ายผู้รับจ้าง หรือผู้ใช้เครื่องปรับอากาศได้แจ้ง ขอรับการไปผู้รับจ้างจะต้องเข้ามาตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศภายใน ๒๕ ชั่วโมง และจะทำการบริการ บำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขให้ได้ภายใน ๗ วันทำการ (กรณีห้องผู้บ้านหรือระดับสูง จะต้องเข้าซ่อมแซม ให้โดยเร็วที่สุด) หากเห็นว่าล่าช้าเกินระยะเวลาที่กำหนด ฝ่ายผู้รับจ้างสามารถจัดหาช่างอื่นมาทำการซ่อมแซม และผู้รับจ้างจะต้องยินดีเสียค่าใช้จ่ายในครั้งนั้นทั้งหมด (หากมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนอะไหล่เพื่อให้ เครื่องปรับอากาศสามารถใช้งานได้ตามปกติผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการเปลี่ยนอะไหล่โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย เพิ่มเติมจากผู้รับจ้างทุกกรณี)

๕.๓ ในการให้บริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครื่องปรับอากาศ ผู้รับจ้างจะต้องจัดเตรียม เอกสาร ดังนี้

- ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำแผนการเข้าปฏิบัติงานแต่ละเดือน เพื่อแจ้งเจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้างทราบ ล่วงหน้า ก่อนเข้าปฏิบัติงานประจำเดือน ไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ พร้อมทั้งจัดทำรายงานประเมินผล การปฏิบัติงานแต่ละเดือนแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบ

- ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำเอกสารรายงานและรายละเอียดการให้บริการแต่ละครั้ง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ของผู้รับจ้างปฏิบัติตามและเพื่อให้เจ้าหน้าที่ของผู้รับจ้างตรวจสอบผลการปฏิบัติงานทุกครั้ง

- ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำประวัติบันทึกการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนอุปกรณ์ในการซ่อมแซมแต่ละครั้ง และลงบันทึกเวลาการให้บริการแต่ละครั้งด้วย

ประธาน.....

 

กรรมการและเลขานุการ.....



๕.๔ ในการซ่อมแซม ตรวจสอบ หรือเปลี่ยนอุปกรณ์ทุกครั้ง

ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนของผู้ว่าจ้างทราบก่อนทุกครั้ง และหากจำเป็นจะต้องนำเครื่องออกไปซ่อมนอกสำนักงาน จะต้องทำหนังสือแจ้งข้อมูลจากผู้ว่าจ้างทุกครั้ง

๕.๕ การจัดส่งพนักงานมาปฏิบัติงาน จำนวน ๒ คน

การบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศ จะต้องใช้ผู้มีความรู้ความชำนาญ อยู่ดูแลและซ่อมแซม เป็นประจำ เพื่อมิให้เกิดอันตรายและอุบัติเหตุในการปฏิบัติงาน

๖. ระยะเวลาดำเนินการ

ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๗. วงเงินในการจัดหา

วงเงินในการจัดจ้าง เป็นเงิน ๖๕๕,๐๐๐.- บาท (หกแสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นวงเงินที่รวมค่าใช้จ่าย ต่าง ๆ ที่ต้องใช้สำหรับการจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไข ค่าใช้จ่ายการดำเนินการ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และ ค่าใช้จ่ายอื่นใดทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว โดยเบิกจ่ายจากเงินฝากค่าใช้จ่ายเก็บภาษีท้องถิ่นของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๘. การจ่ายเงิน

ผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าจ้างเป็นรายวัน วันละ ๑ เดือน รวมทั้งหมด ๙ วัน วันละเท่าๆ กัน ให้แก่ผู้รับจ้าง เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเรียบร้อยแล้ว

๙. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

เกณฑ์ราคาในการคัดเลือกผู้ที่เสนอราคาต่ำสุด

๑๐. ค่าปรับ

กำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราอัตราร้อยละ ๐.๑๐ (ศูนย์จุดหนึ่งศูนย์) ของราคากำจังทั้งหมดของสัญญา

๑๑. หน่วยงานผู้รับผิดชอบดำเนินการ

สำนักบริหารกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง

เอกสารแนบ 1 รายการเครื่องปรับอากาศที่ต้องบำรุงรักษาประจำเดือนมกราคม ถึงมีนาคม 2567 จำนวน 244 เครื่อง

ลำดับ	สถานที่	ยี่ห้อ	ชนิด	หมายเหตุ
1	ห้องคนขับรถ	CENTRAL AIR	แขวน	ชั้น B1 ฝั่งลิฟต์ผู้บริหาร
2	ห้องโทรศัพท์	CENTRAL AIR	แขวน	ชั้น B1 ฝั่งลิฟต์ผู้บริหาร
3	ห้องโทรศัพท์	DAIKIN	ติดผนัง	ชั้น B1 ฝั่งลิฟต์ผู้บริหาร
4	ห้องโทรศัพท์	DAIKIN	ติดผนัง	ชั้น B1 ฝั่งลิฟต์ผู้บริหาร
5	ห้องเก็บของ	FUJIBISHI	แขวน	ชั้น B1 ฝั่งลิฟต์ผู้บริหาร
6	ห้องรับ-ส่งเอกสาร	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ชั้น 1 ฝั่งลิฟต์ผู้บริหาร
7	ห้องไปรษณีย์	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ชั้น 1 ฝั่งลิฟต์ผู้บริหาร
8	ห้อง CCTV	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ชั้น 1 ฝั่งลิฟต์ผู้บริหาร
9	ห้องเชิร์ฟเวอร์	STAR AIR	ติดผนัง	ชั้น 1 ฝั่งลิฟต์ผู้บริหาร
10	ห้องเชิร์ฟเวอร์	STAR AIR	ติดผนัง	ชั้น 1 ฝั่งลิฟต์ผู้บริหาร
11	โถงหน้าลิฟต์ผู้บริหาร	TRANE	ฝังฝ้า	ชั้น 1 ฝั่งลิฟต์ผู้บริหาร
12	โถงหน้าลิฟต์ผู้บริหาร	TRANE	ฝังฝ้า	ชั้น 1 ฝั่งลิฟต์ผู้บริหาร
13	ห้องคนขับรถ	TRANE	แขวน	ชั้น 1 ฝั่งลิฟต์ผู้บริหาร
14	ห้องเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการณ์	FUJIBISHI	แขวน	ชั้น 1 ฝั่งลิฟต์ผู้บริหาร
15	ห้องโถด ชั้น 1	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ชั้น 1 (กสค.)
16	ห้องเสียงตามสาย ชั้น 1	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ชั้น 1 (กสค.)
17	ห้องเสียงตามสาย ชั้น 1	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ชั้น 1 (กสค.)
18	กลุ่มสารนิเทศการคลัง ชั้น 1	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ชั้น 1 (กสค.)
19	กลุ่มสารนิเทศการคลัง ชั้น 1	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ชั้น 1 (กสค.)
20	ห้องแผลงเข้า ชั้น 1	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ชั้น 1 (กสค.)
21	ห้องแผลงเข้า ชั้น 1	EMINENT	4 ทิศทาง	ชั้น 1 (กสค.) ทดสอบ
22	ห้องแผลงเข้า ชั้น 1	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ชั้น 1 (กสค.)
23	ห้องผู้สื่อข่าว	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ชั้น 1
24	ห้องผู้สื่อข่าว	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ชั้น 1
25	ห้องผู้สื่อข่าว	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ชั้น 1
26	ห้องผู้สื่อข่าว	EMINENT	4 ทิศทาง	ชั้น 1 ทดสอบ
27	ห้องผู้สื่อข่าว	EMINENT	4 ทิศทาง	ชั้น 1 ทดสอบ
28	ห้องผู้สื่อข่าว	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ชั้น 1
29	หน้าห้องผู้ช่วยปลัดฯ	DAIKIN	4 ทิศทาง	ชั้น 1
30	ห้องผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลัง	DAIKIN	4 ทิศทาง	ชั้น 1
31	ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ชั้น 1
32	ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ชั้น 1
33	ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	CENTRAL AIR	4 ทิศทาง	ชั้น 1

25

ก/ก

ก/ก

เอกสารแนบ 1 รายการเครื่องปรับอากาศที่ต้องบำรุงรักษาประจำเดือนมกราคม ถึงมีนาคม 2567 จำนวน 244 เครื่อง

ลำดับ	สถานที่	ยี่ห้อ	ชนิด	หมายเหตุ
34	ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	DAIKIN	ฝังฝ้า	ศูนย์บริการร่วมฯ เดิม
35	ห้องคอนโอล (ห้องประชุม)	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ส่วนซ่อมบำรุง ชั้น 1
36	ห้องจดภพ	DAIKIN	ติดผนัง	ส่วนซ่อมบำรุง ชั้น 1
37	ห้องประชุมวายุภักษ์ 1	TRANE	ฝังฝ้า	ส่วนซ่อมบำรุง ชั้น 1
38	ห้องประชุมวายุภักษ์ 1	TRANE	ฝังฝ้า	ส่วนซ่อมบำรุง ชั้น 1
39	ห้องประชุมวายุภักษ์ 2	SAIJO DENKI	ฝังฝ้า	ส่วนซ่อมบำรุง ชั้น 1
40	ห้องประชุมวายุภักษ์ 2	TRANE	ฝังฝ้า	ส่วนซ่อมบำรุง ชั้น 1
41	ห้องประชุมวายุภักษ์ 2	TRANE	ฝังฝ้า	ส่วนซ่อมบำรุง ชั้น 1
42	ห้องประชุมวายุภักษ์ 3	EMINENT	4 ทิศทาง	ส่วนซ่อมบำรุง ชั้น 1
43	ห้องประชุมวายุภักษ์ 3	TRANE	ฝังฝ้า	ส่วนซ่อมบำรุง ชั้น 1
44	ห้องประชุมวายุภักษ์ 3	TRANE	ฝังฝ้า	ส่วนซ่อมบำรุง ชั้น 1
45	โถงหน้าห้องประชุม ด้านซ้าย	TRANE	ฝังฝ้า	ส่วนซ่อมบำรุง ชั้น 1
46	โถงหน้าห้องประชุม ด้านขวา	TRANE	ฝังฝ้า	ส่วนซ่อมบำรุง ชั้น 1
47	โถงหน้าห้องประชุม	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ส่วนซ่อมบำรุง ชั้น 1
48	โถงหน้าห้องประชุม	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ส่วนซ่อมบำรุง ชั้น 1
49	ห้องเตรียมอาหาร ชั้น 1	DAIKIN	4 ทิศทาง	ส่วนซ่อมบำรุง ชั้น 1
50	ห้องส่วนซ่อมบำรุง	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ส่วนซ่อมบำรุง ชั้น 1
51	ห้องส่วนซ่อมบำรุง	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ส่วนซ่อมบำรุง ชั้น 1
52	โถงหน้าสิฟท์ ห้อง รพช. ชั้น 2	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	รพช. ชั้น 2
53	ห้องรับรอง รพช. ชั้น 2	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	รพช. ชั้น 2
54	ห้องรับแขก รพช. ชั้น 2	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	รพช. ชั้น 2
55	ห้องผู้ช่วยเลขานุการ รพช. ชั้น 2	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	รพช. ชั้น 2
56	ห้องทำงาน รพช. ชั้น 2	PANASONIC	ติดผนัง	รพช. ชั้น 2
57	ห้องทำงาน รพช. ชั้น 2	DAIKIN	4 ทิศทาง	รพช. ชั้น 2
58	ห้องทำงาน รพช. ชั้น 2	DAIKIN	4 ทิศทาง	รพช. ชั้น 2
59	กองงาน รพช. ชั้น 2	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	รพช. ชั้น 2
60	กองงาน รพช. ชั้น 2	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	รพช. ชั้น 2
61	ห้องประชุม รพช. ชั้น 2	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	รพช. ชั้น 2
62	ห้องประชุม รพช. ชั้น 2	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	รพช. ชั้น 2
63	ห้องเตรียมอาหาร รพช. ชั้น 2	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	รพช. ชั้น 2
64	ห้องถ่ายเอกสาร รพช. ชั้น 2	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	รพช. ชั้น 2
65	ห้องที่ปรึกษา รพช. ชั้น 2	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	รพช. ชั้น 2
66	ห้องที่ปรึกษา รพช. ชั้น 2	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	รพช. ชั้น 2

23

K

91

เอกสารแนบ 1 รายการเครื่องปรับอากาศที่ต้องบำรุงรักษาประจำเดือนมกราคม ถึงมีนาคม 2567 จำนวน 244 เครื่อง

ลำดับ	สถานที่	ยี่ห้อ	ชนิด	หมายเหตุ
67	ห้องพื้นที่บริษัท รมช. ชั้น 2	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	รมช. ชั้น 2
68	ส่วนบริหารการพัสดุ ชั้น 2	CENTRAL AIR	4 ทิศทาง	ด้านหน้า สบพ. ชั้น 2
69	ส่วนบริหารการพัสดุ ชั้น 2	CENTRAL AIR	4 ทิศทาง	ด้านหน้า สบพ. ชั้น 2
70	ฝ่ายการเงิน ชั้น 2	TRANE	4 ทิศทาง	ฝกง. สกค. ชั้น 2
71	ฝ่ายการเงิน ชั้น 2	CENTRAL AIR	4 ทิศทาง	ฝกง. สกค. ชั้น 2
72	ห้อง พอ. สกค. ชั้น 2	CENTRAL AIR	4 ทิศทาง	สกค. ชั้น 2
73	ห้องประชุม สกค. ชั้น 2	CENTRAL AIR	4 ทิศทาง	สกค. ชั้น 2
74	ส่วนบริหารการพัสดุ ชั้น 2	TRANE	4 ทิศทาง	ด้านใน สบพ. ชั้น 2
75	กลุ่มสารนิเทศการคลัง ชั้น 2	CENTRAL AIR	4 ทิศทาง	กสค. ชั้น 2 (ด้านหน้า)
76	กลุ่มสารนิเทศการคลัง ชั้น 2	CENTRAL AIR	4 ทิศทาง	กสค. ชั้น 2 (ด้านใน)
77	กลุ่มสารนิเทศการคลัง ชั้น 2	CENTRAL AIR	4 ทิศทาง	กสค. ชั้น 2 (ด้านใน)
78	ห้อง พอ. กสค. ชั้น 2	CENTRAL AIR	4 ทิศทาง	กสค. ชั้น 2 (ด้านใน)
79	โถงทางเดินด้านหน้า สบก. ชั้น 2	MITSUBISHI	4 ทิศทาง	สบก. ชั้น 2
80	โถงทางเดินด้านหน้า สบก. ชั้น 2	MITSUBISHI	4 ทิศทาง	สบก. ชั้น 2
81	สบท. งานสารบรรณ ด้านหน้า ชั้น 2	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	สบก. ชั้น 2
82	สบท. งานสารบรรณ ด้านหน้า ชั้น 2	CENTRAL AIR	4 ทิศทาง	สบก. ชั้น 2
83	สบท. งานสารบรรณ ด้านหน้า ชั้น 2	CENTRAL AIR	4 ทิศทาง	สบก. ชั้น 2
84	ส่วนบริหารทั่วไป (สบท.สบก. ชั้น 2)	CENTRAL AIR	4 ทิศทาง	สบท.สบก. ชั้น 2
85	ส่วนบริหารทั่วไป (สบท.สบก. ชั้น 2)	TRANE	4 ทิศทาง	สบท.สบก. ชั้น 2
86	ส่วนบริหารทั่วไป (สบท.สบก. ชั้น 2)	CENTRAL AIR	4 ทิศทาง	สบท.สบก. ชั้น 2
87	ส่วนบริหารทั่วไป (สบท.สบก. ชั้น 2)	CENTRAL AIR	4 ทิศทาง	สบท.สบก. ชั้น 2
88	ส่วนบริหารทั่วไป (สบท.สบก. ชั้น 2)	TRANE	4 ทิศทาง	สบท.สบก. ชั้น 2
89	ส่วนบริหารทั่วไป (สบท.สบก. ชั้น 2)	CENTRAL AIR	4 ทิศทาง	สบท.สบก. ชั้น 2
90	ห้องพระ (สบท.สบก. ชั้น 2)	CENTRAL AIR	4 ทิศทาง	ห้องพระ ชั้น 2
91	ห้องประชุม สบท. สบก. ชั้น 2	DAIKIN	4 ทิศทาง	ห้องประชุม สบก. ชั้น 2
92	ห้อง พอ.สบก. ชั้น 2	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ห้อง พอ.สบก. ชั้น 2
93	โถงทางเดินหน้าห้อง บริเวณชั้น 3 รมว.	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ชั้น 3 รมว.
94	โถงทางเดินหน้าห้อง บริเวณชั้น 3 รมว.	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ชั้น 3 รมว.
95	โถงทางเดินหน้าห้อง บริเวณชั้น 3 รมว.	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ชั้น 3 รมว.
96	โถงทางเดินหน้าห้อง บริเวณชั้น 3 รมว.	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ชั้น 3 รมว.
97	กองงานเลขานุการ รมว. ชั้น 3	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ชั้น 3 รมว.
98	กองงานเลขานุการ รมว. ชั้น 3	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ชั้น 3 รมว.
99	กองงานเลขานุการ รมว. ชั้น 3	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ชั้น 3 รมว.

252

ก/ก

91

เอกสารแนบ 1 รายการเครื่องปรับอากาศที่ต้องบำรุงรักษาประจำเดือนมกราคม ถึงมีนาคม 2567 จำนวน 244 เครื่อง

ลำดับ	สถานที่	ยี่ห้อ	ชนิด	หมายเหตุ
100	กองงานเลขานุการ รmv. ชั้น 3	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ชั้น 3 รmv.
101	กองงานเลขานุการ รmv. ชั้น 3	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ชั้น 3 รmv.
102	ห้องประชุมเลขานุการ รmv. ชั้น 3	EMINENT	4 ทิศทาง	ชั้น 3 รmv.
103	ห้องรับรองเลขานุการ รmv. ชั้น 3	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ชั้น 3 รmv.
104	ห้องทำงานเลขานุการ รmv. ชั้น 3	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ชั้น 3 รmv.
105	ห้องรับรองแขก (1)	STAR AIR	ดังพื้น	ชั้น 3 รmv.
106	กองงานรัฐมนตรีว่าการฯ ชั้น 3	TRANE	ดังพื้น	ชั้น 3 รmv.
107	ห้องรับรองขาเข้า รmv. ชั้น 3	TRANE	ดังพื้น	ชั้น 3 รmv.
108	ห้องรับรองขาเข้า รmv. ชั้น 3	TRANE	ดังพื้น	ชั้น 3 รmv.
109	ห้องทำงานรัฐมนตรีว่าการฯ ชั้น 3	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ชั้น 3 รmv.
110	ห้องทำงานรัฐมนตรีว่าการฯ ชั้น 3	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ชั้น 3 รmv.
111	ห้องรับรองแขก (2) ชั้น 3	CENTRAL AIR	4 ทิศทาง	ชั้น 3 รmv.
112	ห้องประชุมรัฐมนตรีว่าการฯ ชั้น 3	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ชั้น 3 รmv.
113	ห้องประชุมรัฐมนตรีว่าการฯ ชั้น 3	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ชั้น 3 รmv.
114	กองงานรัฐมนตรีว่าการฯ ชั้น 3	TRANE	ดังพื้น	กองงาน รmv. ชั้น 3
115	กองงานรัฐมนตรีว่าการฯ ชั้น 3	TRANE	ดังพื้น	กองงาน รmv. ชั้น 3
116	กองงานรัฐมนตรีว่าการฯ ชั้น 3	TASAKI	ติดผนัง	กองงาน รmv. ชั้น 3
117	กองงานรัฐมนตรีว่าการฯ ชั้น 3	TASAKI	ติดผนัง	กองงาน รmv. ชั้น 3
118	กองงานรัฐมนตรีว่าการฯ ชั้น 3	TRANE	ดังพื้น	กองงาน รmv. ชั้น 3
119	ห้องเตรียมอาหาร ชั้น 3	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ห้องเตรียมอาหาร ชั้น 3
120	โถงทางเดิน ส่วนงานปลัดกระทรวงฯ ชั้น 3	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ชั้น 3 ปลัดกระทรวงฯ
121	โถงทางเดิน ส่วนงานปลัดกระทรวงฯ ชั้น 3	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ชั้น 3 ปลัดกระทรวงฯ
122	โถงทางเดิน ส่วนงานปลัดกระทรวงฯ ชั้น 3	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ชั้น 3 ปลัดกระทรวงฯ
123	หน้าห้องรองปลัดฯ ห้องที่ 1	DAIKIN	4 ทิศทาง	ชั้น 3 หน้าห้องรองปลัดฯ
124	ห้องทำงานรองปลัดฯ ห้อง 1	DAIKIN	4 ทิศทาง	ชั้น 3 ห้องรองปลัดฯ
125	หน้าห้องรองปลัดฯ ห้องที่ 2 (รองวารบุชฯ)	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ชั้น 3 หน้าห้องรองปลัดฯ
126	ห้องทำงานรองปลัดฯ ห้อง 2 (รองวารบุชฯ)	EMINENT	4 ทิศทาง	ชั้น 3 ห้องรองปลัดฯ
127	หน้าห้องรองปลัดฯ ห้อง 3 (รองอธิบดีฯ)	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ชั้น 3 หน้าห้องรองปลัดฯ
128	ห้องทำงานรองปลัดฯ ห้อง 3 (รองอธิบดีฯ)	EMINENT	4 ทิศทาง	ชั้น 3 ห้องรองปลัดฯ
129	หน้าห้องรองปลัดฯ ห้อง 4	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ชั้น 3 หน้าห้องรองปลัดฯ
130	ห้องทำงานรองปลัดฯ ห้อง 4	EMINENT	4 ทิศทาง	ชั้น 3 ห้องรองปลัดฯ
131	ห้องทำงานปลัดฯ ชั้น 3 (ห้องแต่งตัว)	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ชั้น 3 ห้องทำงานปลัดฯ
132	ห้องทำงานปลัดฯ ชั้น 3	MITSUBISHI	4 ทิศทาง	ชั้น 3 ห้องทำงานปลัดฯ

เอกสารแนบ 1 รายการเครื่องปรับอากาศที่ต้องบำรุงรักษาประจำเดือนมกราคม ถึงมีนาคม 2567 จำนวน 244 เครื่อง

ลำดับ	สถานที่	ยี่ห้อ	ชนิด	หมายเหตุ
133	ห้องทำงานปลัดฯ ชั้น 3	MITSUBISHI	4 ทิศทาง	ชั้น 3 ห้องทำงานปลัดฯ
134	กองงานหน้าห้องปลัดฯ ชั้น 3	MITSUBISHI	4 ทิศทาง	ชั้น 3 ห้องทำงานปลัดฯ
135	กองงานหน้าห้องปลัดฯ ชั้น 3	MITSUBISHI	4 ทิศทาง	ชั้น 3 ห้องทำงานปลัดฯ
136	ห้องประชุมเล็ก ปลัดฯ ชั้น 3	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ชั้น 3 ห้องทำงานปลัดฯ
137	ห้องประชุมใหญ่ปลัดฯ ชั้น 3	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ชั้น 3 ห้องทำงานปลัดฯ
138	กองงานห้องปลัดฯ ชั้น 3	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ชั้น 3 ห้องทำงานปลัดฯ
139	ห้องควบคุมเสียง ห้องประชุม 401	EMINENT	ตั้งพื้น	ชั้น 4 ห้องประชุม 401
140	ห้องประชุม 401	TRANE	ท่อ AHU	ชั้น 4 ห้องประชุม 401
141	ห้องประชุม 401	TRANE	ท่อ AHU	ชั้น 4 ห้องประชุม 401
142	ห้องประชุม 401	TRANE	ท่อ AHU	ชั้น 4 ห้องประชุม 401
143	ห้องประชุม 401	TRANE	ท่อ AHU	ชั้น 4 ห้องประชุม 401
144	ห้องประชุม 401	TRANE	ท่อ AHU	ชั้น 4 ห้องประชุม 401
145	โถงหน้าห้องประชุม 401	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	หน้าห้องประชุม ชั้น 4
146	โถงหน้าห้องประชุม 401	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	หน้าห้องประชุม ชั้น 4
147	โถงหน้าลิฟต์ ด้านข้าย ชั้น 4	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	หน้าลิฟต์ ชั้น 4
148	โถงหน้าลิฟต์ ด้านขวา ชั้น 4	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	หน้าลิฟต์ ชั้น 4
149	ห้องเตรียมอาหาร ชั้น 4	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	หน้าห้องประชุม ชั้น 4
150	สำนักงานรัฐมนตรี ชั้น 4	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	สร. ชั้น 4
151	สำนักงานรัฐมนตรี ชั้น 4	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	สร. ชั้น 4
152	สำนักงานรัฐมนตรี ชั้น 4	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	สร. ชั้น 4
153	สำนักงานรัฐมนตรี ชั้น 4	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	สร. ชั้น 4
154	สำนักงานรัฐมนตรี ชั้น 4	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	สร. ชั้น 4
155	ห้องหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี ชั้น 4	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	สร. ชั้น 4
156	โถงทางเดิน หน้าสำนักงานรัฐมนตรี ชั้น 4	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	โถงทางเดิน หน้า สร. ชั้น 4
157	ห้องเตรียมอาหาร ฝั่ง พช. รมว. ชั้น 4	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ฝั่ง ห้องพช. รมว. ชั้น 4
158	ห้องประชุม ฝั่ง พช. รมว. ชั้น 4	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ฝั่ง ห้องพช. รมว. ชั้น 4
159	ห้องกองงาน ฝั่ง พช. รมว. ชั้น 4	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ฝั่ง ห้องพช. รมว. ชั้น 4
160	ห้องกองงาน ฝั่ง พช. รมว. ชั้น 4	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ฝั่ง ห้องพช. รมว. ชั้น 4
161	ห้องกองงาน ฝั่ง พช. รมว. ชั้น 4	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ฝั่ง ห้องพช. รมว. ชั้น 4
162	ห้องที่ปรึกษา ฝั่ง พช. รมว. ชั้น 4	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ฝั่ง ห้องพช. รมว. ชั้น 4
163	ห้องที่ปรึกษา ฝั่ง พช. รมว. ชั้น 4	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ฝั่ง ห้องพช. รมว. ชั้น 4
164	ห้องที่ปรึกษา ฝั่ง พช. รมว. ชั้น 4	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ฝั่ง ห้องพช. รมว. ชั้น 4
165	ห้องที่ปรึกษา ฝั่ง พช. รมว. ชั้น 4	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ฝั่ง ห้องพช. รมว. ชั้น 4

22

กศ

ก

เอกสารแนบ 1 รายการเครื่องปรับอากาศที่ต้องบำรุงรักษาประจำเดือนมกราคม ถึงมีนาคม 2567 จำนวน 244 เครื่อง

ลำดับ	สถานที่	ยี่ห้อ	ชนิด	หมายเหตุ
166	ห้องแต่งตัวที่เบริกษา ฝั่ง พช. รmv. ชั้น 4	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ฝั่ง ห้องพช. รmv. ชั้น 4
167	ห้องกองงาน ฝั่ง พช. รmv. ชั้น 4	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ฝั่ง ห้องพช. รmv. ชั้น 4
168	ห้องกองงาน ฝั่ง พช. รmv. ชั้น 4	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ฝั่ง ห้องพช. รmv. ชั้น 4
169	ห้องประชุม ฝั่ง พช. รmv. ชั้น 4	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ฝั่ง ห้องพช. รmv. ชั้น 4
170	ห้องที่เบริกษา ฝั่ง พช. รmv. ชั้น 4	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ฝั่ง ห้องพช. รmv. ชั้น 4
171	ห้องที่เบริกษา ฝั่ง พช. รmv. ชั้น 4	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ฝั่ง ห้องพช. รmv. ชั้น 4
172	ห้องแต่งตัว ที่เบริกษา ฝั่ง พช. รmv. ชั้น 4	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ฝั่ง ห้องพช. รmv. ชั้น 4
173	ห้อง พอ. สบค.	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	สำนักทรัพยากรบุคคล ชั้น 6
174	หน้าห้อง พอ. สบค.	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	สำนักทรัพยากรบุคคล ชั้น 6
175	ห้องประชุม สบค.	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	สำนักทรัพยากรบุคคล ชั้น 6
176	ห้องประชุม สบค.	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	สำนักทรัพยากรบุคคล ชั้น 6
177	ส่วนบริหารงานบุคคล	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	สำนักทรัพยากรบุคคล ชั้น 6
178	ส่วนบริหารงานบุคคล	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	สำนักทรัพยากรบุคคล ชั้น 6
179	ห้อง พอ. ส่วนบริหารงานบุคคล	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	สำนักทรัพยากรบุคคล ชั้น 6
180	ห้อง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	สำนักทรัพยากรบุคคล ชั้น 6
181	ฝ่ายบริหารทั่วไป	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	สำนักทรัพยากรบุคคล ชั้น 6
182	ฝ่ายบริหารทั่วไป	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	สำนักทรัพยากรบุคคล ชั้น 6
183	ส่วนวินัยและคุณธรรม	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	สำนักทรัพยากรบุคคล ชั้น 6
184	ส่วนวินัยและคุณธรรม	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	สำนักทรัพยากรบุคคล ชั้น 6
185	ห้อง พอ. ส่วนพัฒนาบุคคล	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	สำนักทรัพยากรบุคคล ชั้น 6
186	ส่วนพัฒนาบุคคล	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	สำนักทรัพยากรบุคคล ชั้น 6
187	ส่วนพัฒนาบุคคล	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	สำนักทรัพยากรบุคคล ชั้น 6
188	ส่วนพัฒนาบุคคล	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	สำนักทรัพยากรบุคคล ชั้น 6
189	ห้อง พอ. ส่วนบริหารอัตรากำลัง	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	สำนักทรัพยากรบุคคล ชั้น 6
190	ส่วนบริหารอัตรากำลัง	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	สำนักทรัพยากรบุคคล ชั้น 6
191	ห้องผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารทรัพยากรบุคคล	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	สำนักทรัพยากรบุคคล ชั้น 6
192	สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 6	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	สนย. ชั้น 6
193	ห้อง พอ. สนย. ชั้น 6	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	สนย. ชั้น 6
194	สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 6	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	สนย. ชั้น 6
195	สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 6	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	สนย. ชั้น 6
196	สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 6	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	สนย. ชั้น 6
197	สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 6	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	สนย. ชั้น 6
198	ห้อง พอ. ตรวจสอบภายในระดับกรม	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	กลุ่มตรวจสอบภายใน

เอกสารแนบ 1 รายการเครื่องปรับอากาศที่ต้องบำรุงรักษาประจำเดือนมกราคม ถึงมีนาคม 2567 จำนวน 244 เครื่อง

ลำดับ	สถานที่	ยี่ห้อ	ชนิด	หมายเหตุ
199	ห้องผู้ตรวจสอบระดับกระทรวง	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	กลุ่มตรวจสอบภายใน
200	กลุ่มตรวจสอบภายใน	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	กลุ่มตรวจสอบภายใน
201	ห้อง พอ. กลุ่มกฎหมาย	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	กกม. ชั้น 6
202	กลุ่มกฎหมาย	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	กกม. ชั้น 6
203	กลุ่มกฎหมาย	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	กกม. ชั้น 6
204	ห้อง พอ. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	กพร. ชั้น 6
205	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	กพร. ชั้น 6
206	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	กพร. ชั้น 6
207	สตป. ส่วนแผนและประเมินผล ชั้น 7	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	สตป. ชั้น 7
208	สตป. ส่วนแผนและประเมินผล ชั้น 7	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	สตป. ชั้น 7
209	สตป. ส่วนแผนและประเมินผล ชั้น 7	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	สตป. ชั้น 7
210	สตป. ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 7	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	สตป. ชั้น 7
211	สตป. ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 7	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	สตป. ชั้น 7
212	สตป. ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 7	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	สตป. ชั้น 7
213	สตป. ส่วนรับเรื่องร้องทุกข์ ชั้น 7	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	สตป. ชั้น 7
214	สตป. ส่วนรับเรื่องร้องทุกข์ ชั้น 7	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	สตป. ชั้น 7
215	สตป. ส่วนรับเรื่องร้องทุกข์ ชั้น 7	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	สตป. ชั้น 7
216	สตป. ส่วนรับเรื่องร้องทุกข์ ชั้น 7	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	สตป. ชั้น 7
217	สตป. ส่วนรับเรื่องร้องทุกข์ ชั้น 7	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	สตป. ชั้น 7
218	สตป. ส่วนตรวจราชการ ชั้น 7	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	สตป. ชั้น 7
219	สตป. ส่วนตรวจราชการ ชั้น 7	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	สตป. ชั้น 7
220	หน้าห้องที่เบริกษาด้านนโยบายฯ L1	CENTRAL AIR	แขวน	หน้าห้องที่เบริกษา L1 ชั้น 7
221	ห้องทำงานที่เบริกษาด้านนโยบายฯ L1	DAIKIN	4 ทิศทาง	ห้องทำงานที่เบริกษา L1 ชั้น 7
222	หน้าห้องผู้ตรวจฯ L2	TRANE	แขวน	หน้าห้องผู้ตรวจฯ L2 ชั้น 7
223	ห้องทำงานผู้ตรวจฯ L2	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ห้องทำงานผู้ตรวจ L2 ชั้น 7
224	หน้าห้องผู้ตรวจฯ L3	CENTRAL AIR	แขวน	หน้าห้องผู้ตรวจ L3 ชั้น 7
225	ห้องทำงานผู้ตรวจฯ L3	DAIKIN	4 ทิศทาง	หน้าห้องผู้ตรวจ L3 ชั้น 7
226	หน้าห้องผู้ตรวจฯ L4	CENTRAL AIR	แขวน	หน้าห้องผู้ตรวจ L4 ชั้น 7
227	ห้องทำงานผู้ตรวจฯ L4	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ห้องทำงานผู้ตรวจ L4 ชั้น 7
228	หน้าห้อง พอ.สตป.	CENTRAL AIR	แขวน	หน้าห้อง พอ.สตป. ชั้น 7
229	หน้าห้อง พอ.สตป.	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	หน้าห้อง พอ.สตป. ชั้น 7
230	ห้อง พอ.สตป.	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ห้อง พอ.สตป. ชั้น 7
231	หน้าห้องที่เบริกษาด้านเทคโนโลยี R1	CENTRAL AIR	แขวน	หน้าห้องที่เบริกษา R1 ชั้น 7

เอกสารแนบ 1 รายการเครื่องปรับอากาศที่ต้องบำรุงรักษาประจำเดือนมกราคม ถึงมีนาคม 2567 จำนวน 244 เครื่อง

ลำดับ	สถานที่	ยี่ห้อ	ชนิด	หมายเหตุ
232	ห้องทำงานที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยี R1	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ห้องทำงานที่ปรึกษา R1 ชั้น 7
233	หน้าห้องผู้ตรวจ R2	TRANE	แขวน	หน้าห้องผู้ตรวจ R2 ชั้น 7
234	ห้องทำงานผู้ตรวจ R2	DAIKIN	4 ทิศทาง	ห้องทำงานผู้ตรวจ R2 ชั้น 7
235	หน้าห้องทำงานที่ปรึกษาการคลัง R3	CENTRAL AIR	แขวน	หน้าห้องที่ปรึกษา R3 ชั้น 7
236	ห้องทำงานที่ปรึกษาการคลัง R3	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ห้องทำงานที่ปรึกษา R3 ชั้น 7
237	หน้าห้องผู้ตรวจ R4	CENTRAL AIR	แขวน	หน้าห้องผู้ตรวจ R4 ชั้น 7
238	ห้องทำงานผู้ตรวจ R4	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ห้องทำงานผู้ตรวจ R4 ชั้น 7
239	หน้าห้องที่ปรึกษากฎหมาย R5	CENTRAL AIR	แขวน	หน้าห้องที่ปรึกษากฎหมาย R5
240	ห้องทำงานปรึกษากฎหมาย R5	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ห้องทำงานที่ปรึกษากฎหมาย R5
241	หน้าห้องผู้ตรวจ R6	CENTRAL AIR	แขวน	หน้าห้องผู้ตรวจ R6 ชั้น 7
242	ห้องทำงานผู้ตรวจ R6	DAIKIN	4 ทิศทาง	ห้องทำงานผู้ตรวจ R6 ชั้น 7
243	ห้องประชุม 701	CENTRAL AIR	แขวน	ห้องประชุม 701
244	ห้องประชุม 701	CENTRAL AIR	แขวน	ห้องประชุม 701

252

KK

11

สถานที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศอาคารอเนกประสงค์ กระทรวงการคลัง

ลำดับ	สถานที่	ขนาด	ชนิด	หมายเลขอ	หมายเหตุ
1	ชุดเครื่องปรับอากาศ ชั้น 1	180000		สป	
2	ชุดเครื่องปรับอากาศ ชั้น 1	180000		สป	
3	ชุดเครื่องปรับอากาศ ชั้น 1	180000		สป	
4	ชุดเครื่องปรับอากาศ ชั้น 2	180000		สป	
5	ชุดเครื่องปรับอากาศ ชั้น 2	180000		สป	
6	ชุดเครื่องปรับอากาศ ชั้น 2	180000		สป	
7	ชุดเครื่องปรับอากาศ ชั้น 3	180000		สป	
8	ชุดเครื่องปรับอากาศ ชั้น 3	180000		สป	
9	ชุดเครื่องปรับอากาศ ชั้น 3	180000		สป	
10	ชุดเครื่องปรับอากาศ ชั้น 4	200000		สป	
11	ชุดเครื่องปรับอากาศ ชั้น 4	200000		สป	
12	ชุดเครื่องปรับอากาศ ชั้น 4	48000		สป	
13	ชุดเครื่องปรับอากาศ ชั้น 4	18000		สป	
14	ชุดเครื่องปรับอากาศ ชั้น 4	13000		สป	

22

พ.ก.

ก/ก

เอกสารแนบ 2 รายการเครื่องปรับอากาศที่ต้องบำรุงรักษาประจำเดือนเมษายน ถึงสิงหาคม 2567 จำนวน 245 เครื่อง

ลำดับ	สถานที่	ยี่ห้อ	ชนิด	หมายเหตุ
1	ห้องคนขับรถ	CENTRAL AIR	แขวน	ชั้น B1 ฝั่งลิฟต์ผู้บริหาร
2	ห้องโทรศัพท์	CENTRAL AIR	แขวน	ชั้น B1 ฝั่งลิฟต์ผู้บริหาร
3	ห้องโทรศัพท์	DAIKIN	ติดผนัง	ชั้น B1 ฝั่งลิฟต์ผู้บริหาร
4	ห้องโทรศัพท์	DAIKIN	ติดผนัง	ชั้น B1 ฝั่งลิฟต์ผู้บริหาร
5	ห้องเก็บของ	FUJIBISHI	แขวน	ชั้น B1 ฝั่งลิฟต์ผู้บริหาร
6	ห้องรับ-ส่งเอกสาร	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ชั้น 1 ฝั่งลิฟต์ผู้บริหาร
7	ห้องไปรษณีย์	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ชั้น 1 ฝั่งลิฟต์ผู้บริหาร
8	ห้อง CCTV	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ชั้น 1 ฝั่งลิฟต์ผู้บริหาร
9	ห้องเจร์ฟเวอร์	STAR AIR	ติดผนัง	ชั้น 1 ฝั่งลิฟต์ผู้บริหาร
10	ห้องเจร์ฟเวอร์	STAR AIR	ติดผนัง	ชั้น 1 ฝั่งลิฟต์ผู้บริหาร
11	โถงหน้าลิฟต์ผู้บริหาร	TRANE	ฝั่งฝ้า	ชั้น 1 ฝั่งลิฟต์ผู้บริหาร
12	โถงหน้าลิฟต์ผู้บริหาร	TRANE	ฝั่งฝ้า	ชั้น 1 ฝั่งลิฟต์ผู้บริหาร
13	ห้องคนขับรถ	TRANE	แขวน	ชั้น 1 ฝั่งลิฟต์ผู้บริหาร
14	ห้องเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการณ์	FUJIBISHI	แขวน	ชั้น 1 ฝั่งลิฟต์ผู้บริหาร
15	ห้องโถต ชั้น 1	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ชั้น 1 (กสค.)
16	ห้องเสียงตามสาย ชั้น 1	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ชั้น 1 (กสค.)
17	ห้องเสียงตามสาย ชั้น 1	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ชั้น 1 (กสค.)
18	กลุ่มสารนิเทศการคลัง ชั้น 1	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ชั้น 1 (กสค.)
19	กลุ่มสารนิเทศการคลัง ชั้น 1	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ชั้น 1 (กสค.)
20	ห้องแมลงข่าวน ชั้น 1	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ชั้น 1 (กสค.)
21	ห้องแมลงข่าวน ชั้น 1	EMINENT	4 ทิศทาง	ชั้น 1 (กสค.) ทดสอบ
22	ห้องแมลงข่าวน ชั้น 1	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ชั้น 1 (กสค.)
23	ห้องผู้สื่อข่าว	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ชั้น 1
24	ห้องผู้สื่อข่าว	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ชั้น 1
25	ห้องผู้สื่อข่าว	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ชั้น 1
26	ห้องผู้สื่อข่าว	EMINENT	4 ทิศทาง	ชั้น 1 ทดสอบ
27	ห้องผู้สื่อข่าว	EMINENT	4 ทิศทาง	ชั้น 1 ทดสอบ
28	ห้องผู้สื่อข่าว	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ชั้น 1
29	หน้าห้องผู้ช่วยปลัดฯ	DAIKIN	4 ทิศทาง	ชั้น 1
30	ห้องผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลัง	DAIKIN	4 ทิศทาง	ชั้น 1
31	ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	CARRIER	4 ทิศทาง	ชั้น 1
32	ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ชั้น 1
33	ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ชั้น 1

25

กศค.

91

เอกสารแนบ 2 รายการเครื่องปรับอากาศที่ต้องบำรุงรักษาประจำเดือนเมษายน ถึงสิงหาคม 2567 จำนวน 245 เครื่อง

ลำดับ	สถานที่	ยี่ห้อ	ชนิด	หมายเหตุ
34	ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	CENTRAL AIR	4 ทิศทาง	ชั้น 1
35	ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	DAIKIN	ผึ้งผ่า	ศูนย์บริการร่วมฯ เดิม
36	ห้องคอมโทล (ห้องประชุม)	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ส่วนซ่อมบำรุง ชั้น 1
37	ห้องจดภพ	DAIKIN	ติดผนัง	ส่วนซ่อมบำรุง ชั้น 1
38	ห้องประชุมวายุภักษ์ 1	TRANE	ผึ้งผ่า	ส่วนซ่อมบำรุง ชั้น 1
39	ห้องประชุมวายุภักษ์ 1	TRANE	ผึ้งผ่า	ส่วนซ่อมบำรุง ชั้น 1
40	ห้องประชุมวายุภักษ์ 2	SAIJO DENKI	ผึ้งผ่า	ส่วนซ่อมบำรุง ชั้น 1
41	ห้องประชุมวายุภักษ์ 2	TRANE	ผึ้งผ่า	ส่วนซ่อมบำรุง ชั้น 1
42	ห้องประชุมวายุภักษ์ 2	TRANE	ผึ้งผ่า	ส่วนซ่อมบำรุง ชั้น 1
43	ห้องประชุมวายุภักษ์ 3	EMINENT	4 ทิศทาง	ส่วนซ่อมบำรุง ชั้น 1
44	ห้องประชุมวายุภักษ์ 3	TRANE	ผึ้งผ่า	ส่วนซ่อมบำรุง ชั้น 1
45	ห้องประชุมวายุภักษ์ 3	TRANE	ผึ้งผ่า	ส่วนซ่อมบำรุง ชั้น 1
46	โถงหน้าห้องประชุม ด้านซ้าย	TRANE	ผึ้งผ่า	ส่วนซ่อมบำรุง ชั้น 1
47	โถงหน้าห้องประชุม ด้านขวา	TRANE	ผึ้งผ่า	ส่วนซ่อมบำรุง ชั้น 1
48	โถงหน้าห้องประชุม	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ส่วนซ่อมบำรุง ชั้น 1
49	โถงหน้าห้องประชุม	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ส่วนซ่อมบำรุง ชั้น 1
50	ห้องเตรียมอาหาร ชั้น 1	DAIKIN	4 ทิศทาง	ส่วนซ่อมบำรุง ชั้น 1
51	ห้องส่วนซ่อมบำรุง	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ส่วนซ่อมบำรุง ชั้น 1
52	ห้องส่วนซ่อมบำรุง	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ส่วนซ่อมบำรุง ชั้น 1
53	โถงหน้าสิฟท์ ห้อง รพช. ชั้น 2	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	รพช. ชั้น 2
54	ห้องรับรอง รพช. ชั้น 2	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	รพช. ชั้น 2
55	ห้องรับแขก รพช. ชั้น 2	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	รพช. ชั้น 2
56	ห้องผู้ช่วยเลขานุการ รพช. ชั้น 2	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	รพช. ชั้น 2
57	ห้องทำงาน รพช. ชั้น 2	PANASONIC	ติดผนัง	รพช. ชั้น 2
58	ห้องทำงาน รพช. ชั้น 2	DAIKIN	4 ทิศทาง	รพช. ชั้น 2
59	ห้องทำงาน รพช. ชั้น 2	DAIKIN	4 ทิศทาง	รพช. ชั้น 2
60	กองงาน รพช. ชั้น 2	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	รพช. ชั้น 2
61	กองงาน รพช. ชั้น 2	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	รพช. ชั้น 2
62	ห้องประชุม รพช. ชั้น 2	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	รพช. ชั้น 2
63	ห้องประชุม รพช. ชั้น 2	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	รพช. ชั้น 2
64	ห้องเตรียมอาหาร รพช. ชั้น 2	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	รพช. ชั้น 2
65	ห้องถ่ายเอกสาร รพช. ชั้น 2	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	รพช. ชั้น 2
66	ห้องที่ปรึกษา รพช. ชั้น 2	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	รพช. ชั้น 2

22

ก/ก

เอกสารแนบ 2 รายการเครื่องปรับอากาศที่ต้องบำรุงรักษาประจำเดือนเมษายน ถึงสิงหาคม 2567 จำนวน 245 เครื่อง

ลำดับ	สถานที่	ยี่ห้อ	ชนิด	หมายเหตุ
67	ห้องที่เบริกษา รมช. ชั้น 2	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	รมช. ชั้น 2
68	ห้องที่เบริกษา รมช. ชั้น 2	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	รมช. ชั้น 2
69	ส่วนบริหารการพัสดุ ชั้น 2	CENTRAL AIR	4 ทิศทาง	ด้านหน้า สบพ. ชั้น 2
70	ส่วนบริหารการพัสดุ ชั้น 2	CENTRAL AIR	4 ทิศทาง	ด้านหน้า สบพ. ชั้น 2
71	ฝ่ายการเงิน ชั้น 2	TRANE	4 ทิศทาง	ผกง. สกค. ชั้น 2
72	ฝ่ายการเงิน ชั้น 2	CENTRAL AIR	4 ทิศทาง	ผกง. สกค. ชั้น 2
73	ห้อง พอ. สกค. ชั้น 2	CENTRAL AIR	4 ทิศทาง	สกค. ชั้น 2
74	ห้องประชุม สกค. ชั้น 2	CENTRAL AIR	4 ทิศทาง	สกค. ชั้น 2
75	ส่วนบริหารการพัสดุ ชั้น 2	TRANE	4 ทิศทาง	ด้านใน สบพ. ชั้น 2
76	กลุ่มสารนิเทศการคลัง ชั้น 2	CENTRAL AIR	4 ทิศทาง	กสค. ชั้น 2 (ด้านหน้า)
77	กลุ่มสารนิเทศการคลัง ชั้น 2	CENTRAL AIR	4 ทิศทาง	กสค. ชั้น 2 (ด้านใน)
78	กลุ่มสารนิเทศการคลัง ชั้น 2	CENTRAL AIR	4 ทิศทาง	กสค. ชั้น 2 (ด้านใน)
79	ห้อง พอ. กสค. ชั้น 2	CENTRAL AIR	4 ทิศทาง	กสค. ชั้น 2 (ด้านใน)
80	โถงทางเดินด้านหน้า สบก. ชั้น 2	MITSUBISHI	4 ทิศทาง	สบก. ชั้น 2
81	โถงทางเดินด้านหน้า สบก. ชั้น 2	MITSUBISHI	4 ทิศทาง	สบก. ชั้น 2
82	สบพ. งานสารบรรณ ด้านหน้า ชั้น 2	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	สบก. ชั้น 2
83	สบพ. งานสารบรรณ ด้านหน้า ชั้น 2	CENTRAL AIR	4 ทิศทาง	สบก. ชั้น 2
84	สบพ. งานสารบรรณ ด้านหน้า ชั้น 2	CENTRAL AIR	4 ทิศทาง	สบก. ชั้น 2
85	ส่วนบริหารทั่วไป (สบพ.สบก. ชั้น 2)	CENTRAL AIR	4 ทิศทาง	สบพ.สบก. ชั้น 2
86	ส่วนบริหารทั่วไป (สบพ.สบก. ชั้น 2)	TRANE	4 ทิศทาง	สบพ.สบก. ชั้น 2
87	ส่วนบริหารทั่วไป (สบพ.สบก. ชั้น 2)	CENTRAL AIR	4 ทิศทาง	สบพ.สบก. ชั้น 2
88	ส่วนบริหารทั่วไป (สบพ.สบก. ชั้น 2)	CENTRAL AIR	4 ทิศทาง	สบพ.สบก. ชั้น 2
89	ส่วนบริหารทั่วไป (สบพ.สบก. ชั้น 2)	TRANE	4 ทิศทาง	สบพ.สบก. ชั้น 2
90	ส่วนบริหารทั่วไป (สบพ.สบก. ชั้น 2)	CENTRAL AIR	4 ทิศทาง	สบพ.สบก. ชั้น 2
91	ห้องพระ (สบพ.สบก. ชั้น 2)	CENTRAL AIR	4 ทิศทาง	ห้องพระ ชั้น 2
92	ห้องประชุม สบพ. สบก. ชั้น 2	DAIKIN	4 ทิศทาง	ห้องประชุม สบก. ชั้น 2
93	ห้อง พอ.สบก. ชั้น 2	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ห้อง พอ.สบก. ชั้น 2
94	โถงทางเดินหน้าห้อง บริเวณชั้น 3 รมว.	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ชั้น 3 รมว.
95	โถงทางเดินหน้าห้อง บริเวณชั้น 3 รมว.	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ชั้น 3 รมว.
96	โถงทางเดินหน้าห้อง บริเวณชั้น 3 รมว.	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ชั้น 3 รมว.
97	โถงทางเดินหน้าห้อง บริเวณชั้น 3 รมว.	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ชั้น 3 รมว.
98	กองงานเลขานุการ รมว. ชั้น 3	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ชั้น 3 รมว.
99	กองงานเลขานุการ รมว. ชั้น 3	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ชั้น 3 รมว.

22

JK

11

เอกสารแนบ 2 รายการเครื่องปรับอากาศที่ต้องบำรุงรักษาประจำเดือนเมษายน ถึงสิงหาคม 2567 จำนวน 245 เครื่อง

ลำดับ	สถานที่	ยี่ห้อ	ชนิด	หมายเหตุ
100	กองงานเลขานุการ รmv. ชั้น 3	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ชั้น 3 รmv.
101	กองงานเลขานุการ รmv. ชั้น 3	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ชั้น 3 รmv.
102	กองงานเลขานุการ รmv. ชั้น 3	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ชั้น 3 รmv.
103	ห้องประชุมเลขานุการ รmv. ชั้น 3	EMINENT	4 ทิศทาง	ชั้น 3 รmv.
104	ห้องรับรองเลขานุการ รmv. ชั้น 3	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ชั้น 3 รmv.
105	ห้องทำงานเลขานุการ รmv. ชั้น 3	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ชั้น 3 รmv.
106	ห้องรับรองแขก (1)	STAR AIR	ตั้งพื้น	ชั้น 3 รmv.
107	กองงานรัฐมนตรีว่าการฯ ชั้น 3	TRANE	ตั้งพื้น	ชั้น 3 รmv.
108	ห้องรับรองจากซ้าย รmv. ชั้น 3	TRANE	ตั้งพื้น	ชั้น 3 รmv.
109	ห้องรับรองจากขวา รmv. ชั้น 3	TRANE	ตั้งพื้น	ชั้น 3 รmv.
110	ห้องทำงานรัฐมนตรีว่าการฯ ชั้น 3	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ชั้น 3 รmv.
111	ห้องทำงานรัฐมนตรีว่าการฯ ชั้น 3	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ชั้น 3 รmv.
112	ห้องรับรองแขก (2) ชั้น 3	CENTRAL AIR	4 ทิศทาง	ชั้น 3 รmv.
113	ห้องประชุมรัฐมนตรีว่าการฯ ชั้น 3	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ชั้น 3 รmv.
114	ห้องประชุมรัฐมนตรีว่าการฯ ชั้น 3	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ชั้น 3 รmv.
115	กองงานรัฐมนตรีว่าการฯ ชั้น 3	TRANE	ตั้งพื้น	กองงาน รmv. ชั้น 3
116	กองงานรัฐมนตรีว่าการฯ ชั้น 3	TRANE	ตั้งพื้น	กองงาน รmv. ชั้น 3
117	กองงานรัฐมนตรีว่าการฯ ชั้น 3	TASAKI	ติดผนัง	กองงาน รmv. ชั้น 3
118	กองงานรัฐมนตรีว่าการฯ ชั้น 3	TASAKI	ติดผนัง	กองงาน รmv. ชั้น 3
119	กองงานรัฐมนตรีว่าการฯ ชั้น 3	TRANE	ตั้งพื้น	กองงาน รmv. ชั้น 3
120	ห้องเตรียมอาหาร ชั้น 3	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ห้องเตรียมอาหาร ชั้น 3
121	โถงทางเดิน ส่วนงานปลัดกระทรวงฯ ชั้น 3	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ชั้น 3 ปลัดกระทรวงฯ
122	โถงทางเดิน ส่วนงานปลัดกระทรวงฯ ชั้น 3	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ชั้น 3 ปลัดกระทรวงฯ
123	โถงทางเดิน ส่วนงานปลัดกระทรวงฯ ชั้น 3	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ชั้น 3 ปลัดกระทรวงฯ
124	หน้าห้องรองปลัดฯ ห้องที่ 1	DAIKIN	4 ทิศทาง	ชั้น 3 หน้าห้องรองปลัดฯ
125	ห้องทำงานรองปลัดฯ ห้อง 1	DAIKIN	4 ทิศทาง	ชั้น 3 ห้องรองปลัดฯ
126	หน้าห้องรองปลัดฯ ห้องที่ 2 (รองรบธชา)	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ชั้น 3 หน้าห้องรองปลัดฯ
127	ห้องทำงานรองปลัดฯ ห้อง 2 (รองรบธชา)	EMINENT	4 ทิศทาง	ชั้น 3 ห้องรองปลัดฯ
128	หน้าห้องรองปลัดฯ ห้อง 3 (รองธีรชัยฯ)	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ชั้น 3 หน้าห้องรองปลัดฯ
129	ห้องทำงานรองปลัดฯ ห้อง 3 (รองธีรชัยฯ)	EMINENT	4 ทิศทาง	ชั้น 3 ห้องรองปลัดฯ
130	หน้าห้องรองปลัดฯ ห้อง 4	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ชั้น 3 หน้าห้องรองปลัดฯ
131	ห้องทำงานรองปลัดฯ ห้อง 4	EMINENT	4 ทิศทาง	ชั้น 3 ห้องรองปลัดฯ
132	ห้องทำงานปลัดฯ ชั้น 3 (ห้องแต่งตัว)	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ชั้น 3 ห้องทำงานปลัดฯ

252

✓ K

91

เอกสารแนบ 2 รายการเครื่องปรับอากาศที่ต้องบำรุงรักษาประจำเดือนเมษายน ถึงสิงหาคม 2567 จำนวน 245 เครื่อง

ลำดับ	สถานที่	ยี่ห้อ	ชนิด	หมายเหตุ
133	ห้องทำงานปลัดฯ ชั้น 3	MITSUBISHI	4 ทิศทาง	ชั้น 3 ห้องทำงานปลัดฯ
134	ห้องทำงานปลัดฯ ชั้น 3	MITSUBISHI	4 ทิศทาง	ชั้น 3 ห้องทำงานปลัดฯ
135	กองงานหน้าห้องปลัดฯ ชั้น 3	MITSUBISHI	4 ทิศทาง	ชั้น 3 ห้องทำงานปลัดฯ
136	กองงานหน้าห้องปลัดฯ ชั้น 3	MITSUBISHI	4 ทิศทาง	ชั้น 3 ห้องทำงานปลัดฯ
137	ห้องประชุมเล็ก ปลัดฯ ชั้น 3	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ชั้น 3 ห้องทำงานปลัดฯ
138	ห้องประชุมใหญ่ปลัดฯ ชั้น 3	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ชั้น 3 ห้องทำงานปลัดฯ
139	กองงานห้องปลัดฯ ชั้น 3	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ชั้น 3 ห้องทำงานปลัดฯ
140	ห้องควบคุมเสียง ห้องประชุม 401	EMINENT	ตั้งพื้น	ชั้น 4 ห้องประชุม 401
141	ห้องประชุม 401	TRANE	ท่อ AHU	ชั้น 4 ห้องประชุม 401
142	ห้องประชุม 401	TRANE	ท่อ AHU	ชั้น 4 ห้องประชุม 401
143	ห้องประชุม 401	TRANE	ท่อ AHU	ชั้น 4 ห้องประชุม 401
144	ห้องประชุม 401	TRANE	ท่อ AHU	ชั้น 4 ห้องประชุม 401
145	ห้องประชุม 401	TRANE	ท่อ AHU	ชั้น 4 ห้องประชุม 401
146	โถงหน้าห้องประชุม 401	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	หน้าห้องประชุม ชั้น 4
147	โถงหน้าห้องประชุม 401	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	หน้าห้องประชุม ชั้น 4
148	โถงหน้าลิฟต์ ด้านซ้าย ชั้น 4	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	หน้าลิฟต์ ชั้น 4
149	โถงหน้าลิฟต์ ด้านขวา ชั้น 4	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	หน้าลิฟต์ ชั้น 4
150	ห้องเตรียมอาหาร ชั้น 4	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	หน้าห้องประชุม ชั้น 4
151	สำนักงานรัฐมนตรี ชั้น 4	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	สร. ชั้น 4
152	สำนักงานรัฐมนตรี ชั้น 4	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	สร. ชั้น 4
153	สำนักงานรัฐมนตรี ชั้น 4	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	สร. ชั้น 4
154	สำนักงานรัฐมนตรี ชั้น 4	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	สร. ชั้น 4
155	สำนักงานรัฐมนตรี ชั้น 4	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	สร. ชั้น 4
156	ห้องหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี ชั้น 4	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	สร. ชั้น 4
157	โถงทางเดิน หน้าสำนักงานรัฐมนตรี ชั้น 4	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	โถงทางเดิน หน้า สร. ชั้น 4
158	ห้องเตรียมอาหาร ฝั่ง พช. รบว. ชั้น 4	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ฝั่ง ห้องพช. รบว. ชั้น 4
159	ห้องประชุม ฝั่ง พช. รบว. ชั้น 4	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ฝั่ง ห้องพช. รบว. ชั้น 4
160	ห้องกองงาน ฝั่ง พช. รบว. ชั้น 4	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ฝั่ง ห้องพช. รบว. ชั้น 4
161	ห้องกองงาน ฝั่ง พช. รบว. ชั้น 4	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ฝั่ง ห้องพช. รบว. ชั้น 4
162	ห้องกองงาน ฝั่ง พช. รบว. ชั้น 4	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ฝั่ง ห้องพช. รบว. ชั้น 4
163	ห้องที่ปรึกษา ฝั่ง พช. รบว. ชั้น 4	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ฝั่ง ห้องพช. รบว. ชั้น 4
164	ห้องที่ปรึกษา ฝั่ง พช. รบว. ชั้น 4	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ฝั่ง ห้องพช. รบว. ชั้น 4
165	ห้องที่ปรึกษา ฝั่ง พช. รบว. ชั้น 4	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ฝั่ง ห้องพช. รบว. ชั้น 4

252

ก/ก

91

เอกสารแนบ 2 รายการเครื่องปรับอากาศที่ต้องบำรุงรักษาประจำเดือนเมษายน ถึงสิงหาคม 2567 จำนวน 245 เครื่อง

ลำดับ	สถานที่	ยี่ห้อ	ชนิด	หมายเหตุ
166	ห้องที่เบริกษา ฝั่ง พช. รmv. ชั้น 4	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ฝั่ง ห้องพช. รmv. ชั้น 4
167	ห้องแต่งตัวที่เบริกษา ฝั่ง พช. รmv. ชั้น 4	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ฝั่ง ห้องพช. รmv. ชั้น 4
168	ห้องกองงาน ฝั่ง พช. รmv. ชั้น 4	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ฝั่ง ห้องพช. รmv. ชั้น 4
169	ห้องกองงาน ฝั่ง พช. รmv. ชั้น 4	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ฝั่ง ห้องพช. รmv. ชั้น 4
170	ห้องประชุม ฝั่ง พช. รmv. ชั้น 4	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ฝั่ง ห้องพช. รmv. ชั้น 4
171	ห้องที่เบริกษา ฝั่ง พช. รmv. ชั้น 4	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ฝั่ง ห้องพช. รmv. ชั้น 4
172	ห้องที่เบริกษา ฝั่ง พช. รmv. ชั้น 4	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ฝั่ง ห้องพช. รmv. ชั้น 4
173	ห้องแต่งตัว ที่เบริกษา ฝั่ง พช. รmv. ชั้น 4	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ฝั่ง ห้องพช. รmv. ชั้น 4
174	ห้อง พอ. สบค.	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	สำนักทรัพยากรบุคคล ชั้น 6
175	หน้าห้อง พอ. สบค.	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	สำนักทรัพยากรบุคคล ชั้น 6
176	ห้องประชุม สบค.	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	สำนักทรัพยากรบุคคล ชั้น 6
177	ห้องประชุม สบค.	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	สำนักทรัพยากรบุคคล ชั้น 6
178	ส่วนบริหารงานบุคคล	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	สำนักทรัพยากรบุคคล ชั้น 6
179	ส่วนบริหารงานบุคคล	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	สำนักทรัพยากรบุคคล ชั้น 6
180	ห้อง พอ. ส่วนบริหารงานบุคคล	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	สำนักทรัพยากรบุคคล ชั้น 6
181	ห้อง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	สำนักทรัพยากรบุคคล ชั้น 6
182	ฝ่ายบริหารทั่วไป	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	สำนักทรัพยากรบุคคล ชั้น 6
183	ฝ่ายบริหารทั่วไป	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	สำนักทรัพยากรบุคคล ชั้น 6
184	ส่วนวินัยและคุณธรรม	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	สำนักทรัพยากรบุคคล ชั้น 6
185	ส่วนวินัยและคุณธรรม	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	สำนักทรัพยากรบุคคล ชั้น 6
186	ห้อง พอ. ส่วนพัฒนาบุคคล	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	สำนักทรัพยากรบุคคล ชั้น 6
187	ส่วนพัฒนาบุคคล	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	สำนักทรัพยากรบุคคล ชั้น 6
188	ส่วนพัฒนาบุคคล	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	สำนักทรัพยากรบุคคล ชั้น 6
189	ส่วนพัฒนาบุคคล	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	สำนักทรัพยากรบุคคล ชั้น 6
190	ห้อง พอ. ส่วนบริหารอัตรากำลัง	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	สำนักทรัพยากรบุคคล ชั้น 6
191	ส่วนบริหารอัตรากำลัง	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	สำนักทรัพยากรบุคคล ชั้น 6
192	ห้องผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารทรัพยากรบุคคล	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	สำนักทรัพยากรบุคคล ชั้น 6
193	สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 6	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	สนย. ชั้น 6
194	ห้อง พอ. สนย. ชั้น 6	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	สนย. ชั้น 6
195	สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 6	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	สนย. ชั้น 6
196	สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 6	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	สนย. ชั้น 6
197	สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 6	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	สนย. ชั้น 6
198	สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 6	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	สนย. ชั้น 6

25

ก

91

เอกสารแนบ 2 รายการเครื่องปรับอากาศที่ต้องบำรุงรักษาประจำเดือนเมษายน ถึงสิงหาคม 2567 จำนวน 245 เครื่อง

ลำดับ	สถานที่	ยี่ห้อ	ชนิด	หมายเหตุ
199	ห้อง พอ. ตรวจสอบภายในระดับกรม	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	กลุ่มตรวจสอบภายใน
200	ห้องผู้ตรวจสอบระดับกระทรวง	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	กลุ่มตรวจสอบภายใน
201	กลุ่มตรวจสอบภายใน	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	กลุ่มตรวจสอบภายใน
202	ห้อง พอ. กลุ่มกฎหมาย	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	กกม. ชั้น 6
203	กลุ่มกฎหมาย	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	กกม. ชั้น 6
204	กลุ่มกฎหมาย	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	กกม. ชั้น 6
205	ห้อง พอ. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	กพร. ชั้น 6
206	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	กพร. ชั้น 6
207	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	กพร. ชั้น 6
208	สตป. ส่วนแผนและประเมินผล ชั้น 7	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	สตป. ชั้น 7
209	สตป. ส่วนแผนและประเมินผล ชั้น 7	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	สตป. ชั้น 7
210	สตป. ส่วนแผนและประเมินผล ชั้น 7	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	สตป. ชั้น 7
211	สตป. ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 7	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	สตป. ชั้น 7
212	สตป. ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 7	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	สตป. ชั้น 7
213	สตป. ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 7	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	สตป. ชั้น 7
214	สตป. ส่วนรับเรื่องร้องทุกข์ ชั้น 7	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	สตป. ชั้น 7
215	สตป. ส่วนรับเรื่องร้องทุกข์ ชั้น 7	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	สตป. ชั้น 7
216	สตป. ส่วนรับเรื่องร้องทุกข์ ชั้น 7	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	สตป. ชั้น 7
217	สตป. ส่วนรับเรื่องร้องทุกข์ ชั้น 7	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	สตป. ชั้น 7
218	สตป. ส่วนรับเรื่องร้องทุกข์ ชั้น 7	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	สตป. ชั้น 7
219	สตป. ส่วนตรวจสอบราชการ ชั้น 7	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	สตป. ชั้น 7
220	สตป. ส่วนตรวจสอบราชการ ชั้น 7	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	สตป. ชั้น 7
221	หน้าห้องที่เบริกษาด้านนโยบายฯ L1	CENTRAL AIR	แขวน	หน้าห้องที่เบริกษา L1 ชั้น 7
222	ห้องทำงานที่เบริกษาด้านนโยบายฯ L1	DAIKIN	4 ทิศทาง	ห้องทำงานที่เบริกษา L1 ชั้น 7
223	หน้าห้องผู้ตรวจฯ L2	TRANE	แขวน	หน้าห้องผู้ตรวจฯ L2 ชั้น 7
224	ห้องทำงานผู้ตรวจฯ L2	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ห้องทำงานผู้ตรวจฯ L2 ชั้น 7
225	หน้าห้องผู้ตรวจฯ L3	CENTRAL AIR	แขวน	หน้าห้องผู้ตรวจฯ L3 ชั้น 7
226	ห้องทำงานผู้ตรวจฯ L3	DAIKIN	4 ทิศทาง	หน้าห้องผู้ตรวจฯ L3 ชั้น 7
227	หน้าห้องผู้ตรวจฯ L4	CENTRAL AIR	แขวน	หน้าห้องผู้ตรวจฯ L4 ชั้น 7
228	ห้องทำงานผู้ตรวจฯ L4	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ห้องทำงานผู้ตรวจฯ L4 ชั้น 7
229	หน้าห้อง พอ.สตป.	CENTRAL AIR	แขวน	หน้าห้อง พอ.สตป. ชั้น 7
230	หน้าห้อง พอ.สตป.	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	หน้าห้อง พอ.สตป. ชั้น 7
231	ห้อง พอ.สตป.	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ห้อง พอ.สตป. ชั้น 7

เอกสารแนบ 2 รายการเครื่องปรับอากาศที่ต้องบำรุงรักษาประจำเดือนเมษายน ถึงสิงหาคม 2567 จำนวน 245 เครื่อง

ลำดับ	สถานที่	ยี่ห้อ	ชนิด	หมายเหตุ
232	หน้าห้องที่เบริกษาด้านเทคโนโลยี R1	CENTRAL AIR	แขวน	หน้าห้องที่เบริกษา R1 ชั้น 7
233	ห้องทำงานที่เบริกษาด้านเทคโนโลยี R1	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ห้องทำงานที่เบริกษา R1 ชั้น 7
234	หน้าห้องผู้ตรวจ R2	TRANE	แขวน	หน้าห้องผู้ตรวจ R2 ชั้น 7
235	ห้องทำงานผู้ตรวจ R2	DAIKIN	4 ทิศทาง	ห้องทำงานผู้ตรวจ R2 ชั้น 7
236	หน้าห้องทำงานที่เบริกษาระดับ R3	CENTRAL AIR	แขวน	หน้าห้องที่เบริกษา R3 ชั้น 7
237	ห้องทำงานที่เบริกษาระดับ R3	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ห้องทำงานที่เบริกษา R3 ชั้น 7
238	หน้าห้องผู้ตรวจ R4	CENTRAL AIR	แขวน	หน้าห้องผู้ตรวจ R4 ชั้น 7
239	ห้องทำงานผู้ตรวจ R4	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ห้องทำงานผู้ตรวจ R4 ชั้น 7
240	หน้าห้องที่เบริกษากฎหมาย R5	CENTRAL AIR	แขวน	หน้าห้องที่เบริกษากฎหมาย R5
241	ห้องทำงานเบริกษากฎหมาย R5	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ห้องทำงานที่เบริกษากฎหมาย R5
242	หน้าห้องผู้ตรวจ R6	CENTRAL AIR	แขวน	หน้าห้องผู้ตรวจ R6 ชั้น 7
243	ห้องทำงานผู้ตรวจ R6	DAIKIN	4 ทิศทาง	ห้องทำงานผู้ตรวจ R6 ชั้น 7
244	ห้องประชุม 701	CENTRAL AIR	แขวน	ห้องประชุม 701
245	ห้องประชุม 701	CENTRAL AIR	แขวน	ห้องประชุม 701

สถานที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศอาคารอนกประสงค์ กระทรวงการคลัง

ลำดับ	สถานที่	ขนาด	ชนิด	หมายเลขอ	หมายเหตุ
1	ชุดเครื่องปรับอากาศ ชั้น 1	180000		สป	
2	ชุดเครื่องปรับอากาศ ชั้น 1	180000		สป	
3	ชุดเครื่องปรับอากาศ ชั้น 1	180000		สป	
4	ชุดเครื่องปรับอากาศ ชั้น 2	180000		สป	
5	ชุดเครื่องปรับอากาศ ชั้น 2	180000		สป	
6	ชุดเครื่องปรับอากาศ ชั้น 2	180000		สป	
7	ชุดเครื่องปรับอากาศ ชั้น 3	180000		สป	
8	ชุดเครื่องปรับอากาศ ชั้น 3	180000		สป	
9	ชุดเครื่องปรับอากาศ ชั้น 3	180000		สป	
10	ชุดเครื่องปรับอากาศ ชั้น 4	200000		สป	
11	ชุดเครื่องปรับอากาศ ชั้น 4	200000		สป	
12	ชุดเครื่องปรับอากาศ ชั้น 4	48000		สป	
13	ชุดเครื่องปรับอากาศ ชั้น 4	18000		สป	
14	ชุดเครื่องปรับอากาศ ชั้น 4	13000		สป	

เอกสารแนบ 3 รายการเครื่องปรับอากาศที่ต้องบำรุงรักษาประจำเดือนกันยายน 2567 จำนวน 247 เครื่อง

ลำดับ	สถานที่	ยี่ห้อ	ชนิด	หมายเหตุ
1	ห้องคนขับรถ	CENTRAL AIR	แขวน	ชั้น B1 ฝั่งลิฟต์ผู้บริหาร
2	ห้องโทรศัพท์	CENTRAL AIR	แขวน	ชั้น B1 ฝั่งลิฟต์ผู้บริหาร
3	ห้องโทรศัพท์	DAIKIN	ติดผนัง	ชั้น B1 ฝั่งลิฟต์ผู้บริหาร
4	ห้องโทรศัพท์	DAIKIN	ติดผนัง	ชั้น B1 ฝั่งลิฟต์ผู้บริหาร
5	ห้องเก็บของ	FUJIBISHI	แขวน	ชั้น B1 ฝั่งลิฟต์ผู้บริหาร
6	ห้องรับ-ส่งเอกสาร	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ชั้น 1 ฝั่งลิฟต์ผู้บริหาร
7	ห้องไปรษณีย์	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ชั้น 1 ฝั่งลิฟต์ผู้บริหาร
8	ห้อง CCTV	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ชั้น 1 ฝั่งลิฟต์ผู้บริหาร
9	ห้องเซิร์ฟเวอร์	STAR AIR	ติดผนัง	ชั้น 1 ฝั่งลิฟต์ผู้บริหาร
10	ห้องเซิร์ฟเวอร์	STAR AIR	ติดผนัง	ชั้น 1 ฝั่งลิฟต์ผู้บริหาร
11	โถงหน้าลิฟต์ผู้บริหาร	TRANE	ผึ้งผ้า	ชั้น 1 ฝั่งลิฟต์ผู้บริหาร
12	โถงหน้าลิฟต์ผู้บริหาร	TRANE	ผึ้งผ้า	ชั้น 1 ฝั่งลิฟต์ผู้บริหาร
13	ห้องคนขับรถ	TRANE	แขวน	ชั้น 1 ฝั่งลิฟต์ผู้บริหาร
14	ห้องเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการณ์	FUJIBISHI	แขวน	ชั้น 1 ฝั่งลิฟต์ผู้บริหาร
15	ห้องโถต ชั้น 1	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ชั้น 1 (กสค.)
16	ห้องเสียงตามสาย ชั้น 1	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ชั้น 1 (กสค.)
17	ห้องเสียงตามสาย ชั้น 1	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ชั้น 1 (กสค.)
18	กลุ่มสารนิเทศการคลัง ชั้น 1	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ชั้น 1 (กสค.)
19	กลุ่มสารนิเทศการคลัง ชั้น 1	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ชั้น 1 (กสค.)
20	ห้องแผลงซ่า ชั้น 1	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ชั้น 1 (กสค.)
21	ห้องแผลงซ่า ชั้น 1	EMINENT	4 ทิศทาง	ชั้น 1 (กสค.) ทดสอบ
22	ห้องแผลงซ่า ชั้น 1	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ชั้น 1 (กสค.)
23	ห้องผู้สื่อข่าว	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ชั้น 1
24	ห้องผู้สื่อข่าว	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ชั้น 1
25	ห้องผู้สื่อข่าว	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ชั้น 1
26	ห้องผู้สื่อข่าว	EMINENT	4 ทิศทาง	ชั้น 1 ทดสอบ
27	ห้องผู้สื่อข่าว	EMINENT	4 ทิศทาง	ชั้น 1 ทดสอบ
28	ห้องผู้สื่อข่าว	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ชั้น 1
29	หน้าห้องผู้ช่วยปลัดฯ	DAIKIN	4 ทิศทาง	ชั้น 1
30	ห้องผู้ช่วยปลัดกระทรวงการคลัง	DAIKIN	4 ทิศทาง	ชั้น 1
31	ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	CARRIER	4 ทิศทาง	ชั้น 1
32	ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ชั้น 1
33	ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ชั้น 1

252

ทดสอบ

9/1

เอกสารแนบ 3 รายการเครื่องปรับอากาศที่ต้องบำรุงรักษาประจำเดือนกันยายน 2567 จำนวน 247 เครื่อง

ลำดับ	สถานที่	ยี่ห้อ	ชนิด	หมายเหตุ
34	ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	CENTRAL AIR	4 ทิศทาง	ชั้น 1
35	ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	DAIKIN	ผึ้งผ่า	ศูนย์บริการร่วมฯ เดิม
36	ห้องคอนโถ (ห้องประชุม)	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ส่วนซ่อมบำรุง ชั้น 1
37	ห้องจดภพ	DAIKIN	ติดผนัง	ส่วนซ่อมบำรุง ชั้น 1
38	ห้องประชุมวิชาชีวศึกษา ชั้น 1	TRANE	ผึ้งผ่า	ส่วนซ่อมบำรุง ชั้น 1
39	ห้องประชุมวิชาชีวศึกษา ชั้น 1	TRANE	ผึ้งผ่า	ส่วนซ่อมบำรุง ชั้น 1
40	ห้องประชุมวิชาชีวศึกษา ชั้น 2	SAIJO DENKI	ผึ้งผ่า	ส่วนซ่อมบำรุง ชั้น 1
41	ห้องประชุมวิชาชีวศึกษา ชั้น 2	TRANE	ผึ้งผ่า	ส่วนซ่อมบำรุง ชั้น 1
42	ห้องประชุมวิชาชีวศึกษา ชั้น 2	TRANE	ผึ้งผ่า	ส่วนซ่อมบำรุง ชั้น 1
43	ห้องประชุมวิชาชีวศึกษา ชั้น 3	EMINENT	4 ทิศทาง	ส่วนซ่อมบำรุง ชั้น 1
44	ห้องประชุมวิชาชีวศึกษา ชั้น 3	TRANE	ผึ้งผ่า	ส่วนซ่อมบำรุง ชั้น 1
45	ห้องประชุมวิชาชีวศึกษา ชั้น 3	TRANE	ผึ้งผ่า	ส่วนซ่อมบำรุง ชั้น 1
46	โถงหน้าห้องประชุม ด้านข้าง	TRANE	ผึ้งผ่า	ส่วนซ่อมบำรุง ชั้น 1
47	โถงหน้าห้องประชุม ด้านขวา	TRANE	ผึ้งผ่า	ส่วนซ่อมบำรุง ชั้น 1
48	โถงหน้าห้องประชุม	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ส่วนซ่อมบำรุง ชั้น 1
49	โถงหน้าห้องประชุม	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ส่วนซ่อมบำรุง ชั้น 1
50	ห้องเตรียมอาหาร ชั้น 1	DAIKIN	4 ทิศทาง	ส่วนซ่อมบำรุง ชั้น 1
51	ห้องส่วนซ่อมบำรุง	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ส่วนซ่อมบำรุง ชั้น 1
52	ห้องส่วนซ่อมบำรุง	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ส่วนซ่อมบำรุง ชั้น 1
53	โถงหน้าลิฟต์ ห้อง ร.มช. ชั้น 2	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ร.มช. ชั้น 2
54	ห้องรับรอง ร.มช. ชั้น 2	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ร.มช. ชั้น 2
55	ห้องรับแขก ร.มช. ชั้น 2	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ร.มช. ชั้น 2
56	ห้องผู้ช่วยเลขานุการ ร.มช. ชั้น 2	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ร.มช. ชั้น 2
57	ห้องทำงาน ร.มช. ชั้น 2	PANASONIC	ติดผนัง	ร.มช. ชั้น 2
58	ห้องทำงาน ร.มช. ชั้น 2	DAIKIN	4 ทิศทาง	ร.มช. ชั้น 2
59	ห้องทำงาน ร.มช. ชั้น 2	DAIKIN	4 ทิศทาง	ร.มช. ชั้น 2
60	กองงาน ร.มช. ชั้น 2	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ร.มช. ชั้น 2
61	กองงาน ร.มช. ชั้น 2	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ร.มช. ชั้น 2
62	ห้องประชุม ร.มช. ชั้น 2	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ร.มช. ชั้น 2
63	ห้องประชุม ร.มช. ชั้น 2	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ร.มช. ชั้น 2
64	ห้องเตรียมอาหาร ร.มช. ชั้น 2	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ร.มช. ชั้น 2
65	ห้องด้วยเอกสาร ร.มช. ชั้น 2	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ร.มช. ชั้น 2
66	ห้องที่ปรึกษา ร.มช. ชั้น 2	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ร.มช. ชั้น 2

252

✓ K

df

เอกสารแนบ 3 รายการเครื่องปรับอากาศที่ต้องบำรุงรักษาประจำเดือนกันยายน 2567 จำนวน 247 เครื่อง

ลำดับ	สถานที่	ยี่ห้อ	ชนิด	หมายเหตุ
67	ห้องที่เบริกษา รมช. ชั้น 2	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	รมช. ชั้น 2
68	ห้องที่เบริกษา รมช. ชั้น 2	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	รมช. ชั้น 2
69	ส่วนบริหารการพัสดุ ชั้น 2	CENTRAL AIR	4 ทิศทาง	ด้านหน้า สบพ. ชั้น 2
70	ส่วนบริหารการพัสดุ ชั้น 2	CENTRAL AIR	4 ทิศทาง	ด้านหน้า สบพ. ชั้น 2
71	ฝ่ายการเงิน ชั้น 2	TRANE	4 ทิศทาง	ฝกง. สกค. ชั้น 2
72	ฝ่ายการเงิน ชั้น 2	CENTRAL AIR	4 ทิศทาง	ฝกง. สกค. ชั้น 2
73	ห้อง พอ. สกค. ชั้น 2	CENTRAL AIR	4 ทิศทาง	สกค. ชั้น 2
74	ห้องประชุม สกค. ชั้น 2	CENTRAL AIR	4 ทิศทาง	สกค. ชั้น 2
75	ฝ่ายงบประมาณ ชั้น 2	TASAKI	4 ทิศทาง	สกค. ชั้น 2
76	ฝ่ายบัญชี ชั้น 2	TASAKI	4 ทิศทาง	สกค. ชั้น 2
77	ส่วนบริหารการพัสดุ ชั้น 2	TRANE	4 ทิศทาง	ด้านใน สบพ. ชั้น 2
78	กลุ่มสารนิเทศการคลัง ชั้น 2	CENTRAL AIR	4 ทิศทาง	กสค. ชั้น 2 (ด้านหน้า)
79	กลุ่มสารนิเทศการคลัง ชั้น 2	CENTRAL AIR	4 ทิศทาง	กสค. ชั้น 2 (ด้านใน)
80	กลุ่มสารนิเทศการคลัง ชั้น 2	CENTRAL AIR	4 ทิศทาง	กสค. ชั้น 2 (ด้านใน)
81	ห้อง พอ. กสค. ชั้น 2	CENTRAL AIR	4 ทิศทาง	กสค. ชั้น 2 (ด้านใน)
82	โถงทางเดินด้านหน้า สบก. ชั้น 2	MITSUBISHI	4 ทิศทาง	สบก. ชั้น 2
83	โถงทางเดินด้านหน้า สบก. ชั้น 2	MITSUBISHI	4 ทิศทาง	สบก. ชั้น 2
84	สบพ. งานสารบรรณ ด้านหน้า ชั้น 2	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	สบก. ชั้น 2
85	สบพ. งานสารบรรณ ด้านหน้า ชั้น 2	CENTRAL AIR	4 ทิศทาง	สบก. ชั้น 2
86	สบพ. งานสารบรรณ ด้านหน้า ชั้น 2	CENTRAL AIR	4 ทิศทาง	สบก. ชั้น 2
87	ส่วนบริหารทั่วไป (สบพ.สบก. ชั้น 2)	CENTRAL AIR	4 ทิศทาง	สบพ.สบก. ชั้น 2
88	ส่วนบริหารทั่วไป (สบพ.สบก. ชั้น 2)	TRANE	4 ทิศทาง	สบพ.สบก. ชั้น 2
89	ส่วนบริหารทั่วไป (สบพ.สบก. ชั้น 2)	CENTRAL AIR	4 ทิศทาง	สบพ.สบก. ชั้น 2
90	ส่วนบริหารทั่วไป (สบพ.สบก. ชั้น 2)	CENTRAL AIR	4 ทิศทาง	สบพ.สบก. ชั้น 2
91	ส่วนบริหารทั่วไป (สบพ.สบก. ชั้น 2)	TRANE	4 ทิศทาง	สบพ.สบก. ชั้น 2
92	ส่วนบริหารทั่วไป (สบพ.สบก. ชั้น 2)	CENTRAL AIR	4 ทิศทาง	สบพ.สบก. ชั้น 2
93	ห้องพระ (สบพ.สบก. ชั้น 2)	CENTRAL AIR	4 ทิศทาง	ห้องพระ ชั้น 2
94	ห้องประชุม สบพ. สบก. ชั้น 2	DAIKIN	4 ทิศทาง	ห้องประชุม สบก. ชั้น 2
95	ห้อง พอ.สบก. ชั้น 2	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ห้อง พอ.สบก. ชั้น 2
96	โถงทางเดินหน้าห้อง บริเวณชั้น 3 รมว.	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ชั้น 3 รมว.
97	โถงทางเดินหน้าห้อง บริเวณชั้น 3 รมว.	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ชั้น 3 รมว.
98	โถงทางเดินหน้าห้อง บริเวณชั้น 3 รมว.	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ชั้น 3 รมว.
99	โถงทางเดินหน้าห้อง บริเวณชั้น 3 รมว.	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ชั้น 3 รมว.

เอกสารแนบ 3 รายการเครื่องปรับอากาศที่ต้องบำรุงรักษาประจำเดือนกันยายน 2567 จำนวน 247 เครื่อง

ลำดับ	สถานที่	ยี่ห้อ	ชนิด	หมายเหตุ
100	กองงานเลขานุการ รmv. ชั้น 3	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ชั้น 3 รmv.
101	กองงานเลขานุการ รmv. ชั้น 3	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ชั้น 3 รmv.
102	กองงานเลขานุการ รmv. ชั้น 3	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ชั้น 3 รmv.
103	กองงานเลขานุการ รmv. ชั้น 3	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ชั้น 3 รmv.
104	กองงานเลขานุการ รmv. ชั้น 3	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ชั้น 3 รmv.
105	ห้องประชุมเลขานุการ รmv. ชั้น 3	EMINENT	4 ทิศทาง	ชั้น 3 รmv.
106	ห้องรับรองเลขานุการ รmv. ชั้น 3	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ชั้น 3 รmv.
107	ห้องทำงานเลขานุการ รmv. ชั้น 3	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ชั้น 3 รmv.
108	ห้องรับรองแขก (1)	STAR AIR	ตั้งพื้น	ชั้น 3 รmv.
109	กองงานรัฐมนตรีว่าการฯ ชั้น 3	TRANE	ตั้งพื้น	ชั้น 3 รmv.
110	ห้องรับรองขาเข้า รmv. ชั้น 3	TRANE	ตั้งพื้น	ชั้น 3 รmv.
111	ห้องรับรองขาเข้า รmv. ชั้น 3	TRANE	ตั้งพื้น	ชั้น 3 รmv.
112	ห้องทำงานรัฐมนตรีว่าการฯ ชั้น 3	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ชั้น 3 รmv.
113	ห้องทำงานรัฐมนตรีว่าการฯ ชั้น 3	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ชั้น 3 รmv.
114	ห้องรับรองแขก (2) ชั้น 3	CENTRAL AIR	4 ทิศทาง	ชั้น 3 รmv.
115	ห้องประชุมรัฐมนตรีว่าการฯ ชั้น 3	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ชั้น 3 รmv.
116	ห้องประชุมรัฐมนตรีว่าการฯ ชั้น 3	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ชั้น 3 รmv.
117	กองงานรัฐมนตรีว่าการฯ ชั้น 3	TRANE	ตั้งพื้น	กองงาน รmv. ชั้น 3
118	กองงานรัฐมนตรีว่าการฯ ชั้น 3	TRANE	ตั้งพื้น	กองงาน รmv. ชั้น 3
119	กองงานรัฐมนตรีว่าการฯ ชั้น 3	TASAKI	ติดผนัง	กองงาน รmv. ชั้น 3
120	กองงานรัฐมนตรีว่าการฯ ชั้น 3	TASAKI	ติดผนัง	กองงาน รmv. ชั้น 3
121	กองงานรัฐมนตรีว่าการฯ ชั้น 3	TRANE	ตั้งพื้น	กองงาน รmv. ชั้น 3
122	ห้องเตรียมอาหาร ชั้น 3	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ห้องเตรียมอาหาร ชั้น 3
123	โถงทางเดิน ส่วนงานปลัดกระทรวงฯ ชั้น 3	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ชั้น 3 ปลัดกระทรวงฯ
124	โถงทางเดิน ส่วนงานปลัดกระทรวงฯ ชั้น 3	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ชั้น 3 ปลัดกระทรวงฯ
125	โถงทางเดิน ส่วนงานปลัดกระทรวงฯ ชั้น 3	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ชั้น 3 ปลัดกระทรวงฯ
126	หน้าห้องรองปลัดฯ ห้องที่ 1	DAIKIN	4 ทิศทาง	ชั้น 3 หน้าห้องรองปลัดฯ
127	ห้องทำงานรองปลัดฯ ห้อง 1	DAIKIN	4 ทิศทาง	ชั้น 3 ห้องรองปลัดฯ
128	หน้าห้องรองปลัดฯ ห้องที่ 2 (รองรบธุฯ)	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ชั้น 3 หน้าห้องรองปลัดฯ
129	ห้องทำงานรองปลัดฯ ห้อง 2 (รองรบธุฯ)	EMINENT	4 ทิศทาง	ชั้น 3 ห้องรองปลัดฯ
130	หน้าห้องรองปลัดฯ ห้อง 3 (รองธีรชัยฯ)	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ชั้น 3 หน้าห้องรองปลัดฯ
131	ห้องทำงานรองปลัดฯ ห้อง 3 (รองธีรชัยฯ)	EMINENT	4 ทิศทาง	ชั้น 3 ห้องรองปลัดฯ
132	หน้าห้องรองปลัดฯ ห้อง 4	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ชั้น 3 หน้าห้องรองปลัดฯ

22

✓

91

เอกสารแนบ 3 รายการเครื่องปรับอากาศที่ต้องบำรุงรักษาประจำเดือนกันยายน 2567 จำนวน 247 เครื่อง

ลำดับ	สถานที่	ยี่ห้อ	ชนิด	หมายเหตุ
133	ห้องทำงานรองปลัดฯ ห้อง 4	EMINENT	4 ทิศทาง	ชั้น 3 ห้องรองปลัดฯ
134	ห้องทำงานปลัดฯ ชั้น 3 (ห้องแต่งตัว)	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ชั้น 3 ห้องทำงานปลัดฯ
135	ห้องทำงานปลัดฯ ชั้น 3	mitsubishi	4 ทิศทาง	ชั้น 3 ห้องทำงานปลัดฯ
136	ห้องทำงานปลัดฯ ชั้น 3	mitsubishi	4 ทิศทาง	ชั้น 3 ห้องทำงานปลัดฯ
137	กองงานหน้าห้องปลัดฯ ชั้น 3	mitsubishi	4 ทิศทาง	ชั้น 3 ห้องทำงานปลัดฯ
138	กองงานหน้าห้องปลัดฯ ชั้น 3	mitsubishi	4 ทิศทาง	ชั้น 3 ห้องทำงานปลัดฯ
139	ห้องประชุมเล็ก ปลัดฯ ชั้น 3	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ชั้น 3 ห้องทำงานปลัดฯ
140	ห้องประชุมใหญ่ปลัดฯ ชั้น 3	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ชั้น 3 ห้องทำงานปลัดฯ
141	กองงานห้องปลัดฯ ชั้น 3	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ชั้น 3 ห้องทำงานปลัดฯ
142	ห้องควบคุมเสียง ห้องประชุม 401	EMINENT	ตั้งพื้น	ชั้น 4 ห้องประชุม 401
143	ห้องประชุม 401	TRANE	ท่อ AHU	ชั้น 4 ห้องประชุม 401
144	ห้องประชุม 401	TRANE	ท่อ AHU	ชั้น 4 ห้องประชุม 401
145	ห้องประชุม 401	TRANE	ท่อ AHU	ชั้น 4 ห้องประชุม 401
146	ห้องประชุม 401	TRANE	ท่อ AHU	ชั้น 4 ห้องประชุม 401
147	ห้องประชุม 401	TRANE	ท่อ AHU	ชั้น 4 ห้องประชุม 401
148	โถงหน้าห้องประชุม 401	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	หน้าห้องประชุม ชั้น 4
149	โถงหน้าห้องประชุม 401	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	หน้าห้องประชุม ชั้น 4
150	โถงหน้าลิฟต์ ด้านซ้าย ชั้น 4	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	หน้าลิฟต์ ชั้น 4
151	โถงหน้าลิฟต์ ด้านขวา ชั้น 4	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	หน้าลิฟต์ ชั้น 4
152	ห้องเตรียมอาหาร ชั้น 4	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	หน้าห้องประชุม ชั้น 4
153	สำนักงานรัฐมนตรี ชั้น 4	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ส.ร. ชั้น 4
154	สำนักงานรัฐมนตรี ชั้น 4	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ส.ร. ชั้น 4
155	สำนักงานรัฐมนตรี ชั้น 4	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ส.ร. ชั้น 4
156	สำนักงานรัฐมนตรี ชั้น 4	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ส.ร. ชั้น 4
157	สำนักงานรัฐมนตรี ชั้น 4	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ส.ร. ชั้น 4
158	ห้องหัวหน้าสำนักงานรัฐมนตรี ชั้น 4	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ส.ร. ชั้น 4
159	โถงทางเดิน หน้าสำนักงานรัฐมนตรี ชั้น 4	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	โถงทางเดิน หน้า ส.ร. ชั้น 4
160	ห้องเตรียมอาหาร ฝั่ง พช. ร.มว. ชั้น 4	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ฝั่ง ห้องพช. ร.มว. ชั้น 4
161	ห้องประชุม ฝั่ง พช. ร.มว. ชั้น 4	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ฝั่ง ห้องพช. ร.มว. ชั้น 4
162	ห้องกองงาน ฝั่ง พช. ร.มว. ชั้น 4	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ฝั่ง ห้องพช. ร.มว. ชั้น 4
163	ห้องกองงาน ฝั่ง พช. ร.มว. ชั้น 4	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ฝั่ง ห้องพช. ร.มว. ชั้น 4
164	ห้องกองงาน ฝั่ง พช. ร.มว. ชั้น 4	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ฝั่ง ห้องพช. ร.มว. ชั้น 4
165	ห้องที่ปรึกษา ฝั่ง พช. ร.มว. ชั้น 4	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ฝั่ง ห้องพช. ร.มว. ชั้น 4

22

JK

91

เอกสารแนบ 3 รายการเครื่องปรับอากาศที่ต้องบำรุงรักษาประจำเดือนกันยายน 2567 จำนวน 247 เครื่อง

ลำดับ	สถานที่	ยี่ห้อ	ชนิด	หมายเหตุ
166	ห้องที่ปรึกษา ผู้ช. รมว. ชั้น 4	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ผู้ช. ห้องผช. รมว. ชั้น 4
167	ห้องที่ปรึกษา ผู้ช. รมว. ชั้น 4	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ผู้ช. ห้องผช. รมว. ชั้น 4
168	ห้องที่ปรึกษา ผู้ช. รมว. ชั้น 4	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ผู้ช. ห้องผช. รมว. ชั้น 4
169	ห้องแต่งตัวที่ปรึกษา ผู้ช. รมว. ชั้น 4	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ผู้ช. ห้องผช. รมว. ชั้น 4
170	ห้องกองงาน ผู้ช. รมว. ชั้น 4	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ผู้ช. ห้องผช. รมว. ชั้น 4
171	ห้องกองงาน ผู้ช. รมว. ชั้น 4	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ผู้ช. ห้องผช. รมว. ชั้น 4
172	ห้องประชุม ผู้ช. รมว. ชั้น 4	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ผู้ช. ห้องผช. รมว. ชั้น 4
173	ห้องที่ปรึกษา ผู้ช. รมว. ชั้น 4	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ผู้ช. ห้องผช. รมว. ชั้น 4
174	ห้องที่ปรึกษา ผู้ช. รมว. ชั้น 4	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ผู้ช. ห้องผช. รมว. ชั้น 4
175	ห้องแต่งตัว ที่ปรึกษา ผู้ช. รมว. ชั้น 4	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ผู้ช. ห้องผช. รมว. ชั้น 4
176	ห้อง พอ. สบค.	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	สำนักทรัพยากรบุคคล ชั้น 6
177	หน้าห้อง พอ. สบค.	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	สำนักทรัพยากรบุคคล ชั้น 6
178	ห้องประชุม สบค.	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	สำนักทรัพยากรบุคคล ชั้น 6
179	ห้องประชุม สบค.	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	สำนักทรัพยากรบุคคล ชั้น 6
180	ส่วนบริหารงานบุคคล	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	สำนักทรัพยากรบุคคล ชั้น 6
181	ส่วนบริหารงานบุคคล	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	สำนักทรัพยากรบุคคล ชั้น 6
182	ห้อง พอ. ส่วนบริหารงานบุคคล	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	สำนักทรัพยากรบุคคล ชั้น 6
183	ห้อง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	สำนักทรัพยากรบุคคล ชั้น 6
184	ฝ่ายบริหารทั่วไป	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	สำนักทรัพยากรบุคคล ชั้น 6
185	ฝ่ายบริหารทั่วไป	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	สำนักทรัพยากรบุคคล ชั้น 6
186	ส่วนวินัยและคุณธรรม	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	สำนักทรัพยากรบุคคล ชั้น 6
187	ส่วนวินัยและคุณธรรม	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	สำนักทรัพยากรบุคคล ชั้น 6
188	ห้อง พอ. ส่วนพัฒนาบุคคล	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	สำนักทรัพยากรบุคคล ชั้น 6
189	ส่วนพัฒนาบุคคล	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	สำนักทรัพยากรบุคคล ชั้น 6
190	ส่วนพัฒนาบุคคล	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	สำนักทรัพยากรบุคคล ชั้น 6
191	ส่วนพัฒนาบุคคล	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	สำนักทรัพยากรบุคคล ชั้น 6
192	ห้อง พอ. ส่วนบริหารอัตรากำลัง	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	สำนักทรัพยากรบุคคล ชั้น 6
193	ส่วนบริหารอัตรากำลัง	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	สำนักทรัพยากรบุคคล ชั้น 6
194	ห้องผู้เชี่ยวชาญด้านบริหารทรัพยากรบุคคล	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	สำนักทรัพยากรบุคคล ชั้น 6
195	สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 6	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	สนย. ชั้น 6
196	ห้อง พอ. สนย. ชั้น 6	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	สนย. ชั้น 6
197	สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 6	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	สนย. ชั้น 6
198	สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 6	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	สนย. ชั้น 6

เอกสารแนบ 3 รายการเครื่องปรับอากาศที่ต้องบำรุงรักษาประจำเดือนกันยายน 2567 จำนวน 247 เครื่อง

ลำดับ	สถานที่	ยี่ห้อ	ชนิด	หมายเหตุ
199	สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 6	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	สนย. ชั้น 6
200	สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ ชั้น 6	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	สนย. ชั้น 6
201	ห้อง พอ. ตรวจสอบภายในระดับกรม	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	กลุ่มตรวจสอบภายใน
202	ห้องผู้ดูแลระบบตรวจสอบภายใน	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	กลุ่มตรวจสอบภายใน
203	กลุ่มตรวจสอบภายใน	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	กลุ่มตรวจสอบภายใน
204	ห้อง พอ. กลุ่มกฎหมาย	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	กกม. ชั้น 6
205	กลุ่มกฎหมาย	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	กกม. ชั้น 6
206	กลุ่มกฎหมาย	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	กกม. ชั้น 6
207	ห้อง พอ. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	กพร. ชั้น 6
208	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	กพร. ชั้น 6
209	กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	กพร. ชั้น 6
210	สตป. ส่วนแผนและประเมินผล ชั้น 7	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	สตป. ชั้น 7
211	สตป. ส่วนแผนและประเมินผล ชั้น 7	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	สตป. ชั้น 7
212	สตป. ส่วนแผนและประเมินผล ชั้น 7	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	สตป. ชั้น 7
213	สตป. ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 7	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	สตป. ชั้น 7
214	สตป. ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 7	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	สตป. ชั้น 7
215	สตป. ฝ่ายบริหารทั่วไป ชั้น 7	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	สตป. ชั้น 7
216	สตป. ส่วนรับเรื่องร้องทุกข์ ชั้น 7	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	สตป. ชั้น 7
217	สตป. ส่วนรับเรื่องร้องทุกข์ ชั้น 7	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	สตป. ชั้น 7
218	สตป. ส่วนรับเรื่องร้องทุกข์ ชั้น 7	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	สตป. ชั้น 7
219	สตป. ส่วนรับเรื่องร้องทุกข์ ชั้น 7	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	สตป. ชั้น 7
220	สตป. ส่วนรับเรื่องร้องทุกข์ ชั้น 7	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	สตป. ชั้น 7
221	สตป. ส่วนตรวจสอบราชการ ชั้น 7	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	สตป. ชั้น 7
222	สตป. ส่วนตรวจสอบราชการ ชั้น 7	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	สตป. ชั้น 7
223	หน้าห้องที่ปรึกษาด้านนโยบาย L1	CENTRAL AIR	แขวน	หน้าห้องที่ปรึกษา L1 ชั้น 7
224	ห้องทำงานที่ปรึกษาด้านนโยบาย L1	DAIKIN	4 ทิศทาง	ห้องทำงานที่ปรึกษา L1 ชั้น 7
225	หน้าห้องผู้ดูแลฯ L2	TRANE	แขวน	หน้าห้องผู้ดูแลฯ L2 ชั้น 7
226	ห้องทำงานผู้ดูแลฯ L2	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ห้องทำงานผู้ดูแลฯ L2 ชั้น 7
227	หน้าห้องผู้ดูแลฯ L3	CENTRAL AIR	แขวน	หน้าห้องผู้ดูแลฯ L3 ชั้น 7
228	ห้องทำงานผู้ดูแลฯ L3	DAIKIN	4 ทิศทาง	หน้าห้องผู้ดูแลฯ L3 ชั้น 7
229	หน้าห้องผู้ดูแลฯ L4	CENTRAL AIR	แขวน	หน้าห้องผู้ดูแลฯ L4 ชั้น 7
230	ห้องทำงานผู้ดูแลฯ L4	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ห้องทำงานผู้ดูแลฯ L4 ชั้น 7
231	หน้าห้อง พอ.สตป.	CENTRAL AIR	แขวน	หน้าห้อง พอ.สตป. ชั้น 7

เอกสารแนบ 3 รายการเครื่องปรับอากาศที่ต้องบำรุงรักษาประจำเดือนกันยายน 2567 จำนวน 247 เครื่อง

ลำดับ	สถานที่	ยี่ห้อ	ชนิด	หมายเหตุ
232	หน้าห้อง 陌.สตป.	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	หน้าห้อง 陌.สตป. ชั้น 7
233	ห้อง 陌.สตป.	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ห้อง 陌.สตป. ชั้น 7
234	หน้าห้องที่เบริกษาด้านนอกโน๊า R1	CENTRAL AIR	แขวน	หน้าห้องที่เบริกษา R1 ชั้น 7
235	ห้องทำงานที่เบริกษาด้านนอกโน๊า R1	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ห้องทำงานที่เบริกษา R1 ชั้น 7
236	หน้าห้องผู้ตรวจ R2	TRANE	แขวน	หน้าห้องผู้ตรวจ R2 ชั้น 7
237	ห้องทำงานผู้ตรวจ R2	DAIKIN	4 ทิศทาง	ห้องทำงานผู้ตรวจ R2 ชั้น 7
238	หน้าห้องทำงานที่เบริกษากลัง R3	CENTRAL AIR	แขวน	หน้าห้องที่เบริกษา R3 ชั้น 7
239	ห้องทำงานที่เบริกษากลัง R3	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ห้องทำงานที่เบริกษา R3 ชั้น 7
240	หน้าห้องผู้ตรวจ R4	CENTRAL AIR	แขวน	หน้าห้องผู้ตรวจ R4 ชั้น 7
241	ห้องทำงานผู้ตรวจ R4	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ห้องทำงานผู้ตรวจ R4 ชั้น 7
242	หน้าห้องที่เบริกษาภูมาย R5	CENTRAL AIR	แขวน	หน้าห้องที่เบริกษาภูมาย R5
243	ห้องทำงานเบริกษาภูมาย R5	SAIJO DENKI	4 ทิศทาง	ห้องทำงานที่เบริกษาภูมาย R5
244	หน้าห้องผู้ตรวจ R6	CENTRAL AIR	แขวน	หน้าห้องผู้ตรวจ R6 ชั้น 7
245	ห้องทำงานผู้ตรวจ R6	DAIKIN	4 ทิศทาง	ห้องทำงานผู้ตรวจ R6 ชั้น 7
246	ห้องประชุม 701	CENTRAL AIR	แขวน	ห้องประชุม 701
247	ห้องประชุม 701	CENTRAL AIR	แขวน	ห้องประชุม 701

Handwritten signatures and initials in blue ink, likely representing approval or verification of the document.

สถานที่ติดตั้งเครื่องปรับอากาศอาคารอนกประสงค์ กระทรวงการคลัง

ลำดับ	สถานที่	ขนาด	ชนิด	หมายเลขอ หมายเหตุ
1	ชุดเครื่องปรับอากาศ ชั้น 1	180000		สป
2	ชุดเครื่องปรับอากาศ ชั้น 1	180000		สป
3	ชุดเครื่องปรับอากาศ ชั้น 1	180000		สป
4	ชุดเครื่องปรับอากาศ ชั้น 2	180000		สป
5	ชุดเครื่องปรับอากาศ ชั้น 2	180000		สป
6	ชุดเครื่องปรับอากาศ ชั้น 2	180000		สป
7	ชุดเครื่องปรับอากาศ ชั้น 3	180000		สป
8	ชุดเครื่องปรับอากาศ ชั้น 3	180000		สป
9	ชุดเครื่องปรับอากาศ ชั้น 3	180000		สป
10	ชุดเครื่องปรับอากาศ ชั้น 4	200000		สป
11	ชุดเครื่องปรับอากาศ ชั้น 4	200000		สป
12	ชุดเครื่องปรับอากาศ ชั้น 4	48000		สป
13	ชุดเครื่องปรับอากาศ ชั้น 4	18000		สป
14	ชุดเครื่องปรับอากาศ ชั้น 4	13000		สป

๒๒

↑↑

✓